

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 490/22 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
30 марта 2023 г., 13 ноября 2024 г.

В соответствии с **абзацем четвертым пункта 2 статьи 24** Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2010, N 31, ст. 4156), **пунктом 87** Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных **постановлением** Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2022, N 27, ст. 4863), приказываю:

1. Утвердить Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям согласно **приложению** к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы ФАС России:

- **от 29 августа 2017 г. N 1135/17** "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2017 г., регистрационный N 48609);

- **от 1 апреля 2020 г. N 348/20** "О внесении изменений в Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. N 1135/17" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2020 г., регистрационный N 58683);

- **от 22 июня 2020 г. N 560/20** "О внесении изменений в Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. N 1135/17" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2020 г., регистрационный N 59062);

- **от 21 апреля 2021 г. N 373/21** "О внесении изменений в Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. N 1135/17" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2021 г., регистрационный N 63561);

- **от 1 декабря 2021 г. N 1336/21** "О внесении изменения в Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. N 1135/17" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2021 г., регистрационный N 66696).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель

М.А. Шаскольский

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2022 г.
Регистрационный N 69710

**Приложение
к приказу ФАС России
от 30.06.2022 N 490/22**

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
30 марта 2023 г., 13 ноября 2024 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее - Методические указания) определяют основные положения по расчету размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - Устройства) к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций (далее - плата за технологическое присоединение), и предназначены для использования Федеральной антимонопольной службой, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, сетевыми организациями, а также лицами, обратившимися к сетевым организациям с заявками на технологическое присоединение Устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций (далее - Заявители).

2. Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных Устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных Устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких Устройств.

Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме, к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности.

3. Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

4. Плата за технологическое присоединение взимается однократно.

5. Плата за технологическое присоединение к объектам, входящим в Единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (далее - ЕНЭС), устанавливается:

Информация об изменениях: Подпункт 1 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

1) индивидуально для конкретного Заявителя при обращении в Федеральную антимонопольную службу при необходимости выполнения сетевой организацией мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электрических сетей, отнесенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети, до энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии или объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, если максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя составляет не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

Информация об изменениях: Подпункт 2 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

2) в виде формулы, учитывающей расходы на осуществление мероприятий, включаемых в стандартизованную тарифную ставку C_1 , указанную в [пункте 26](#) Методических указаний, и стандартизованную тарифную ставку C_8 , указанную в [пункте 27](#) Методических указаний, и расходы на осуществление мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, и со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых объектов электроэнергетики, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации в

соответствии со [статьей 49](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 1, ст. 45), за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 1 и 3](#) настоящего пункта;

Информация об изменениях: Подпункт 3 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

3) в виде формулы, учитывающей расходы на осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку C_1 указанную в [пункте 26](#) Методических указаний, и стандартизированную тарифную ставку C_8 , указанную в [пункте 27](#) Методических указаний, в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии или объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии необходимости выполнения сетевой организацией мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электрических сетей до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электросетевого хозяйства, если максимальная мощность с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет не более 150 кВт.

6. Плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям определяется исходя из:

1) льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, предусмотренной [абзацем восьмым пункта 87](#) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2022, N 27, ст. 4863) (далее - Основы ценообразования);

2) формулы платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок согласно [главе II](#) Методических указаний;

3) решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных [разделом III](#) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 1, ст. 255) (далее - Правила технологического присоединения), в соответствии с [главой III](#) Методических указаний.

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности Устройств, присоединенных ранее, не учитывается при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов, а также иных Устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к объектам электросетевого хозяйства, при которых в состав платы за технологическое присоединение также включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС в случаях, предусмотренных [абзацами тридцать восьмым - сорок вторым и сорок четвертым пункта 17](#) Правил технологического присоединения.

8. В случае заключения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов

микрогенерации, лицами, указанными в **абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17** Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации ($P_{(соц)}$) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с **формулой (1)**:

$$P_{(соц)} = \min\{P_{\text{станд.ст}}; p_{\text{соц}} \cdot N\}, (1),$$

где:

$P_{\text{станд.ст}}$ - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.;

$p_{\text{соц}}$ - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора лицом, предусмотренным **абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17** Правил технологического присоединения, руб./кВт;

N - запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых Устройств, кВт.

В случае технологического присоединения объектов микрогенерации Заявителей - физических лиц, в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, за исключением случаев, предусмотренных **абзацем первым** настоящего пункта, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации ($P_{(несоц)}$) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с **формулой (2)**:

$$P_{(несоц)} = \min\{P_{\text{станд.ст}}; p_{\text{несоц}} \cdot N\}, (2),$$

где:

$p_{\text{несоц}}$ - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), за исключением случаев, указанных в **абзаце первом** настоящего пункта, устанавливаемая в отношении всей совокупности мероприятий по

технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, руб./кВт.

9. В случае подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение указанных объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств ($P_{\text{ЭПУ до 150+мкг}}$) определяется по формуле (3):

$$P_{\text{ЭПУ до 150+мкг}} = \min\{P_{\text{станд.ст}}; p_{\text{несоц}} \cdot N\} + P_{\text{ЭПУ до 150}}, \quad (3),$$

где:

$P_{\text{ЭПУ до 150}}$ - плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, определяемая в соответствии с пунктом 12 Методических указаний, рублей. При технологическом присоединении только объектов микрогенерации $P_{\text{ЭПУ до 150}}$ приравнивается к нулю.

10. В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства Заявителя - физического лица максимальная мощность энергопринимающих устройств превышает 15 кВт и (или) превышены расстояния, указанные в пункте 8 Методических указаний, или в случае если при подаче Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем превышены расстояния, указанные в пункте 9 Методических указаний, а также в случаях, предусмотренных пунктом 13 Методических указаний, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с определенной согласно приложению N 5 к Методическим указаниям дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение.

11. Плата для Заявителя - физического лица или Заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, рассчитывается в соответствии с главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с определенной согласно приложению N 5 к Методическим указаниям дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, а также по выбранной категории надежности с учетом положений главы IV Методических указаний.

12. В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2016, N 40, ст. 5735), присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

13. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в [пунктах 8, 9 и 12](#) Методических указаний, не могут быть применены в следующих случаях:

а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;

б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

в) при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в [пунктах 8 и 12](#) Методических указаний, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в [пункте 12](#) Методических указаний, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, предусматривающий установленные пунктом 12 Методических указаний особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

Информация об изменениях: Пункт 14 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

14. Стандартизированные тарифные ставки на период регулирования по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением [подпункта "б"\)](#) Методических указаний, и по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 16 Методических указаний, связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия "последней мили"), а также с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), рассчитываются методом сравнения аналогов в соответствии с [главой II](#) Методических указаний на основании представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с [абзацем двенадцатым пункта 87](#) Основ ценообразования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2022, N 27, ст. 4863) сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства.

15. Экономически обоснованные расходы по мероприятиям "последней мили", на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на регулируемый период при определении стандартизированных тарифных ставок определяются с учетом представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с [абзацем двенадцатым пункта 87](#) Основ ценообразования фактических данных (сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства, обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), длине линий, объемах максимальной мощности построенных объектов за три предыдущих года по каждому мероприятию. Рекомендуемый образец информации по расходам на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) приведен в [приложении N 1](#) к Методическим указаниям).

В случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых определяются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок производится исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных

за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

В плату за технологическое присоединение включаются экономически обоснованные расходы по мероприятиям "последней мили" пропорционально размеру присоединяемой мощности энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.

16. Для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 января 2024 г. - Приказ ФАС России от 30 марта 2023 г. N 177/23

См. предыдущую редакцию

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в соответствии с [разделом IX](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2021, N 6, ст. 985) (выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в [пунктах 12\(1\), 13\(2\) - 13\(5\) и 14](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2014, N 1, ст. 689), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

Информация об изменениях: Пункт 17 изменен с 3 января 2025 г. - Приказ ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

См. предыдущую редакцию

17. В плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту включаются:

стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением [подпункта "б"\)](#) Методических указаний;

стоимость конкретных мероприятий по строительству объектов "последней мили" и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), предусмотренных [подпунктом "б" пункта 16](#) Методических указаний, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, в размере минимального значения из стоимости мероприятия, рассчитанной с использованием стандартизированных тарифных ставок и стоимости соответствующих мероприятий, определенной сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации;

стоимость конкретных мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации;

расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в случаях, предусмотренных [абзацами тридцать восьмым - сорок вторым и сорок четвертым пункта 17](#) Правил технологического присоединения.

Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), по которым стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и расчет платы за технологическое присоединение выполняется по сметам, выполненным с применением сметных нормативов. В случае если при технологическом присоединении по индивидуальному проекту технические условия предусматривают мероприятия по строительству территориальными сетевыми организациями объектов "последней мили", не соответствующих [критериям](#) отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 41, в

отношении которых [приложением N 5](#) к Методическим указаниям не предусмотрены стандартизированные тарифные ставки, экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям "последней мили" определяются с учетом смет, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.

18. В решении об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту отражаются расходы сетевой организации, не включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на очередной период регулирования.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с разбивкой стоимости по каждому мероприятию согласно техническим условиям, определяющим способ присоединения Устройств Заявителя.

19. Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности.

При этом стоимость информации, предусмотренной [пунктом 36](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2013, N 44, ст. 5765), предоставляемой сетевой организацией по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, не входит в состав платы за технологическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

В случае если перераспределение максимальной мощности внутри одного центра питания происходит между двумя лицами, энергопринимающие устройства которых ранее были технологически присоединены к этому центру питания, и не требуется новое строительство (реконструкция) объектов электросетевого хозяйства от точки присоединения, расположенной в границах участка сетевой организации, до земельного участка Заявителя, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, то лицо, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, оплачивает затраты сетевой организации по стандартизированной тарифной ставке C_1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (руб. за одно присоединение).

20. К воздушно-кабельным линиям электропередачи (КВЛ) для целей Методических указаний применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропередачи (ВЛ), в части, приходящейся на протяженность в воздушном исполнении, а в остальной части - положения, относящиеся к кабельным линиям электропередачи (КЛ).

21. В случае если в представленных материалах присутствуют величины, измеряемые в кВА, то при осуществлении расчета за технологическое присоединение перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом:

$$\text{кВА} * \cos \varphi = \text{кВт}, (4),$$

где:

$\cos \varphi = 0,89$ для точек присоединения на уровне напряжения 110 кВ и выше;

$\cos \varphi = 0,93$ для точек присоединения на уровне напряжения от 6 до 110 кВ;

$\cos \varphi = 0,94$ для точек присоединения на уровне напряжения менее 6 кВ.

22. Стандартизированные тарифные ставки определяются в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.

Стандартизированная тарифная ставка C_1 (руб. за одно присоединение) за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в разбивке по следующим мероприятиям:

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю;

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные [подпунктами "г" - "е" пункта 7](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863).

Стандартизированные тарифные ставки $C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8$ за технологическое присоединение к электрическим сетям определяются в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций по субъекту Российской Федерации с разбивкой согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям.

Стандартизированные тарифные ставки могут быть дифференцированы по электроэнергетическим системам (для территориальных сетевых организаций в составе Единой энергетической системы России, для территориальных сетевых организаций в технологически изолированной электроэнергетической системе и для территориальных сетевых организаций на территориях, не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами).

II. Расчет платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок и посредством применения формулы

23. Сведения о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, а также о расходах на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) предоставляются территориальными сетевыми организациями в соответствии с [абзацем двенадцатым пункта 87](#) Основ ценообразования отдельно по каждому мероприятию. Рекомендуемый образец информации по расходам на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) приведен в [приложении N 1](#) к Методическим указаниям).

Сведения о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных [подпунктами "а" и "в" пункта 16](#) Методических указаний, предоставляются за три последних года, по которым имеются отчетные данные. Рекомендуемый образец информации по расходам на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных [подпунктами "а" и "в" пункта 16](#) Методических указаний, приведен в [приложении N 2](#) к Методическим указаниям).

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных [подпунктами "а" и "в" пункта 16](#) Методических указаний, определяются в соответствии с данными раздельного учета сетевой организации.

24. Для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне напряжения i (руб.) посредством применения стандартизированных тарифных ставок, включающих расходы по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме [подпункта "б"](#)), и расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), определяемых по каждому мероприятию:

C_1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме [подпункта "б"](#)) (руб. за одно присоединение).

C_1 определяется итоговой суммой, а также в разбивке по следующим ставкам (руб. за одно присоединение):

$C_{1,1}$ - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

$C_{1,2}$ - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, утверждаемой со следующей дифференциацией:

$C_{1,2,1}$ - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в [пунктах 12\(1\), 13\(2\) - 13\(5\) и 14](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;

$C_{1,2,2}$ - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных [абзацем шестым](#) настоящего пункта;

$C_{2,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i -м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

$C_{3,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i -м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

$C_{4,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i -м уровне напряжения (руб./шт.);

$C_{5,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

$C_{6,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

$C_{7,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт).

$C_{8,i}$ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета).

25. Стандартизированная тарифная ставка C_1 рассчитывается по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме **подпункта "б"**) Методических указаний, в разбивке по мероприятиям в соответствии с **пунктом 22** Методических указаний.

На основании информации, представленной сетевыми организациями, регулирующим органом определяется величина фактических экономически обоснованных расходов отдельно по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме **подпункта "б"**) Методических указаний, на одно технологическое присоединение по каждой сетевой организации за каждый из трех предшествующих периодов регулирования. Результаты расчетов, из которых формируется выборка для расчета стандартизированной тарифной ставки на год n , сводятся в таблицу. Рекомендуемый образец оформления результатов расчета экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных **подпунктами "а" и "в" пункта 16** Методических указаний, приведен в **приложении N 4** к Методическим указаниям.

В выборку за каждый год ($n-4$; $n-3$; $n-2$) включаются территориальные сетевые организации, для которых результаты расчета экономически обоснованных расходов по фактическим данным на выполнение мероприятий по технологическому присоединению не ниже предельного минимального уровня расходов на одно технологическое присоединение и не превышают предельный максимальный уровень расходов на одно технологическое присоединение, определяемые по формулам:

$$P_{C1.1}^{max} = P_{C1.1}^{средн} + \sigma_{C1.1}, \quad (5),$$

$$P_{C1.1}^{min} = P_{C1.1}^{средн} - \sigma_{C1.1}, \quad (6),$$

$$P_{C1.2.1}^{max} = P_{C1.2.1}^{средн} + \sigma_{C1.2.1}, \quad (7),$$

$$P_{C1.2.1}^{min} = P_{C1.2.1}^{средн} - \sigma_{C1.2.1}, \quad (8),$$

$$P_{C1.2.2}^{max} = P_{C1.2.2}^{средн} + \sigma_{C1.2.2}, \quad (9),$$

$$P_{C1.2.2}^{min} = P_{C1.2.2}^{средн} - \sigma_{C1.2.2}, \quad (10),$$

где:

$P_{C1.1}^{средн}$ - средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю, определенная на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.1}^{max}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю на одно присоединение,

тыс. руб.;

$P_{C1.1}^{min}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.1}^{средн}$ - средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний, определенная на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.1}^{max}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний, определенный на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.1}^{min}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний, определенный на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.2}^{средн}$ - средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний, определенный на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.2}^{max}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний, определенный на одно присоединение, тыс. руб.;

$P_{C1.2.2}^{min}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний, определенный на одно присоединение, тыс. руб.;

σ - стандартное отклонение, определяемое отдельно для $C_{1.1}$, $C_{1.2.1}$ и $C_{1.2.2}$ по формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^q Q_p (P_{\text{средн}} - P_p)^2}{\sum_{p=1}^q Q_p - 1}}, \quad (11),$$

где:

$P_{\text{средн}}$ - средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на осуществление соответственно мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний, определенная на одно присоединение в соответствии с настоящим пунктом, тыс. руб.;

P_p - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой организации на осуществление соответственно мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний, определенные на одно присоединение в соответствии с настоящим пунктом, тыс. руб.;

Q_p - количество технологических присоединений для $C_{1.1}$, количество технологических присоединений Заявителей, указанных в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний, для $C_{1.2.1}$, количество технологических присоединений Заявителей, указанных в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний, для $C_{1.2.2}$, осуществленных территориальной сетевой организацией p , шт.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом за каждый год ($n-4$; $n-3$; $n-2$), определяется среднее значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного соответственно подпунктом "а" или "в" пункта 16

Методических указаний, на одно присоединение по формуле:

$$P_{C1.1}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q^r} P_{C1.1,p}^y \cdot Q_p^y}{\sum_{p=1}^{q^r} Q_p^y}, \quad (12)$$

$$P_{C1.2.1}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q^r} P_{C1.2.1,p}^y \cdot Q_p^y}{\sum_{p=1}^{q^r} Q_p^y}, \quad (13)$$

$$P_{C1.2.2}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q^r} P_{C1.2.2,p}^y \cdot Q_p^y}{\sum_{p=1}^{q^r} Q_p^y}, \quad (14)$$

где:

$P_{C1.1}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 16](#) Методических указаний, на одно присоединение, за год у, тыс. руб.;

$P_{C1.1,p}^y$ - величина экономически обоснованных расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 16](#) Методических указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой организации, включенной в выборку, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб.;

q^r - количество территориальных сетевых организаций, включенных в выборку, определяемую в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, за соответствующий год;

у - год, по данным за который проводится расчет, соответствующий году (n-4), (n-3) или (n-2), где n - планируемый год, на который осуществляется расчет стандартизированных тарифных ставок;

Q_p^y - количество технологических присоединений для $C_{1.1}$, количество технологических присоединений Заявителей, указанных в [абзаце шестом пункта 24](#) Методических указаний, для $C_{1.2.1}$, количество технологических присоединений Заявителей, указанных в [абзаце седьмом пункта 24](#) Методических указаний, для $C_{1.2.2}$, осуществленных территориальной сетевой организацией р в году у, шт.;

$P_{C1.2.1}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного [подпунктом "в" пункта 16](#) Методических указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в [абзаце шестом пункта 24](#) Методических указаний, за год у, тыс. руб.;

$P_{C1.2.1,p}^y$ - величина экономически обоснованных расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного [подпунктом "в" пункта 16](#) Методических указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в [абзаце шестом пункта 24](#) Методических указаний, р-й территориальной сетевой организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с

настоящим пунктом, за год у, тыс. руб.;

$P_{C1.2.2}^{у,ср\text{едн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на осуществление мероприятий, предусмотренного **подпунктом "в" пункта 16** Методических указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в **абзаце седьмом пункта 24** Методических указаний, за год у, тыс. руб.;

$P_{C1.2.2,p}^y$ - величина экономически обоснованных расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного **подпунктом "в" пункта 16** Методических указаний, на одно присоединение объектов Заявителей, указанных в **абзаце седьмом пункта 24** Методических указаний, р-й территориальной сетевой организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

$$C_{1.1} = \frac{P_{C1.1}^{n-4,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.1}^{n-3,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.1}^{n-2,ср\text{едн}}}{m} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^n}{100\%}, \quad (15),$$

где:

$ИПЦ_{ф}^{n-2}$ - фактический индекс потребительских цен за год (n-2), в процентах;

$ИПЦ_{ф}^{n-3}$ - фактический индекс потребительских цен за год (n-3), в процентах;

$ИПЦ_{пл}^{n-1}$ - индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со **статьей 26** Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3378) прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на год (n-1), в процентах;

$ИПЦ_{пл}^n$ - индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со **статьей 26** Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на год (n), в процентах;

m - количество лет, за которые имеются данные;

$$C_{1.2.1} = \frac{P_{C1.2.1}^{n-4,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.2.1}^{n-3,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.2.1}^{n-2,ср\text{едн}}}{m} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^n}{100\%}, \quad (16),$$

$$C_{1.2.2} = \frac{P_{C1.2.2}^{n-4,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.2.2}^{n-3,ср\text{едн}} \cdot \frac{ИПЦ_{ф}^{n-2}}{100\%} + P_{C1.2.2}^{n-2,ср\text{едн}}}{m} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИПЦ_{пл}^n}{100\%}, \quad (17),$$

26. Стандартизированная тарифная ставка C_1 , используемая для расчета платы за технологическое присоединение к объектам ЕНЭС, утверждается итоговой суммой (руб. за одно присоединение), а также в разбивке по ставкам $C_{1.1}$ и $C_{1.2}$ с дифференциацией по следующим категориям заявителей:

- заявители, осуществляющие технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, присоединяемая мощность которых превышает 5 МВт;
- заявители, осуществляющие технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, присоединяемая мощность которых не превышает 5 МВт;
- заявители, осуществляющие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, присоединяемая мощность которых превышает 5 МВт.

27. Стандартизированная тарифная ставка C_8 , используемая для расчета платы за

технологическое присоединение к объектам ЕНЭС, определяется в рублях за одну точку учета с дифференциацией по уровням напряжения и способу включения (прямое, полукосвенное и косвенное включение).

28. Стандартизированные тарифные ставки $C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8$ рассчитываются на основании сводной информации, представленной территориальными сетевыми организациями в соответствии с рекомендуемым образом, приведенным в [приложении N 1](#) к Методическим указаниям.

Для формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной ставки на год n , с использованием данных, представленных территориальными сетевыми организациями согласно рекомендуемому образцу, приведенному в [приложении N 1](#) к Методическим указаниям, определяются:

расходы на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ

(t), $P_{s,t}^{ВЛ}$ (тыс. руб./км);

расходы на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ

(t), $P_{s,t}^{КЛ}$ (тыс. руб./км);

расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ

(t), $P_{s,t}^{секц}$ (тыс. руб./шт.);

расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), $P_{s,t}^{ТП}$ (тыс. руб./кВт);

расходы на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), $P_{s,t}^{РТП}$ (тыс. руб./кВт);

расходы на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), $P_{s,t}^{ЦП}$ (тыс. руб./кВт);

расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), $P_{s,t}^{КУ}$ (тыс. руб. на точку учета).

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок выборку за каждый год (n-4; n-3; n-2) включаются расходы территориальных сетевых организаций на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), значения которых не ниже предельного минимального уровня и не превышают предельный максимальный уровень таких расходов, определяемые по формулам:

$$P_{C2(s,t)}^{max} = P_{C2(s,t)}^{средн} + \sigma_{C2(s,t)}, \quad (18),$$

$$P_{C2(s,t)}^{min} = P_{C2(s,t)}^{средн} - \sigma_{C2(s,t)}, \quad (19),$$

$$P_{C3(s,t)}^{max} = P_{C3(s,t)}^{средн} + \sigma_{C3(s,t)}, \quad (20),$$

$$P_{C3(s,t)}^{min} = P_{C3(s,t)}^{средн} - \sigma_{C3(s,t)}, \quad (21),$$

$$P_{C4(s,t)}^{max} = P_{C4(s,t)}^{средн} + \sigma_{C4(s,t)}, \quad (22),$$

$$P_{C4(s,t)}^{min} = P_{C4(s,t)}^{средн} - \sigma_{C4(s,t)}, \quad (23),$$

$$P_{C5(s,t)}^{max} = P_{C5(s,t)}^{средн} + \sigma_{C5(s,t)}, \quad (24),$$

$$P_{C5(s,t)}^{min} = P_{C5(s,t)}^{средн} - \sigma_{C5(s,t)}, \quad (25),$$

$$P_{C6(s,t)}^{max} = P_{C6(s,t)}^{средн} + \sigma_{C6(s,t)}, \quad (26),$$

$$P_{C6(s,t)}^{min} = P_{C6(s,t)}^{средн} - \sigma_{C6(s,t)}, \quad (27),$$

$$P_{C7(s,t)}^{max} = P_{C7(s,t)}^{средн} + \sigma_{C7(s,t)}, \quad (28),$$

$$P_{C7(s,t)}^{min} = P_{C7(s,t)}^{средн} - \sigma_{C7(s,t)}, \quad (29),$$

$$P_{C8(s,t)}^{max} = P_{C8(s,t)}^{средн} + \sigma_{C8(s,t)}, \quad (30),$$

$$P_{C8(s,t)}^{min} = P_{C8(s,t)}^{средн} - \sigma_{C8(s,t)}, \quad (31),$$

где:

$P_{C2(s,t)}^{средн}$ - средняя арифметическая величина расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./км;

$P_{C2(s,t)}^{max}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./км;

$P_{C2(s,t)}^{min}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./км;

$P_{C3(s,t)}^{средн}$ - средняя арифметическая величина расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./км;

$P_{C3(s,t)}^{max}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./км;

$P_{C3(s,t)}^{min}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией

$P_{C7(s,t)}^{\text{средн}}$ - средняя арифметическая величина расходов территориальных сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./кВт;

$P_{C7(s,t)}^{\text{max}}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./кВт;

$P_{C7(s,t)}^{\text{min}}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб./кВт;

$P_{C8(s,t)}^{\text{max}}$ - предельный максимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб. на точку учета;

$P_{C8(s,t)}^{\text{min}}$ - предельный минимальный уровень расходов территориальных сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), тыс. руб. на точку учета;

σ - стандартное отклонение, определяемое отдельно для $C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$ и C_8 по формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^q (P_{\text{средн}} - P_p)^2}{q-1}}, \quad (32)$$

где:

$P_{\text{средн}}$ - средняя арифметическая величина экономически обоснованных расходов территориальных сетевых организаций на строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или тыс. руб. на точку учета;

P_p - расходы (пообъектно) территориальной сетевой организации на строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных

трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или тыс. руб. на точку учета;

q - количество исходных значений расходов на строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 1 точки учета.

По данным, включенным в выборку в соответствии с настоящим пунктом за каждый год (n-4; n-3; n-2), регулирующим органом определяется среднее арифметическое значение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) по формулам:

$$P_{C2(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C2(s,t),p}^y}{q'} , (33),$$

$$P_{C3(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C3(s,t),p}^y}{q'} , (34),$$

$$P_{C4(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C4(s,t),p}^y}{q'} , (35),$$

$$P_{C5(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C5(s,t),p}^y}{q'} , (36),$$

$$P_{C6(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C6(s,t),p}^y}{q'} , (37),$$

$$P_{C7(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C7(s,t),p}^y}{q'} , (38),$$

$$P_{C8(s,t)}^{y, \text{средн}} = \frac{\sum_{p=1}^{q'} P_{C8(s,t),p}^y}{q'} \quad , (39),$$

где:

$P_{C8(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год y, тыс. руб./км;

$P_{C2(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год y, тыс. руб./км;

q' - количество значений величин расходов на строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт, 1 точки учета, включенных в выборку, определяемую в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, за соответствующий год (y);

$P_{C3(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год y, тыс. руб./км;

$P_{C3(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год y, тыс. руб./км;

$P_{C4(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год y, тыс. руб./шт.;

$P_{C4(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год y, тыс. руб./шт.;

$P_{C5(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной

мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C5(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C6(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C6(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C7(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C7(s,t),p}^y$ - величина расходов на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), включенных в выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./кВт;

$P_{C8(s,t)}^{y, \text{средн}}$ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, значение расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб. на точку учета;

$P_{C8(s,t),p}^y$ - величина расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно [приложению N 5](#) к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб. на точку учета.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по формулам:

$$C_{2(s,t)} = \frac{P_{C2(s,t)}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{\text{ИЦП}_{\text{ф}}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{\text{ИЦП}_{\text{ф}}^{n-2}}{100\%} + P_{C2(s,t)}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{\text{ИЦП}_{\text{ф}}^{n-2}}{100\%} + P_{C2(s,t)}^{n-2, \text{средн}} \cdot \frac{\text{ИЦП}_{\text{пл}}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{\text{ИЦП}_{\text{пл}}^n}{100\%}}{m}, \quad (40),$$

где:

$\text{ИЦП}_{\text{ф}}^{n-3}$ - фактический индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела

"Капитальные вложения (инвестиции)" за год $n-3$, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год);

$ИЦП_{\phi}^{n-2}$ - фактический индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" за год $n-2$, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год);

$ИЦП_{пл}^{n-1}$ - индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год $n-1$, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год);

$ИЦП_{пл}^n$ - индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год n , публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год).

$$C_{3(s,t)} = \frac{P_{C_{3(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{3(s,t)}}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{3(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (41),$$

$$C_{4(s,t)} = \frac{P_{C_{4(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{4(s,t)}}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{4(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (42),$$

$$C_{5(s,t)} = \frac{P_{C_{5(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{5(s,t)}}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{5(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (43),$$

$$C_{6(s,t)} = \frac{P_{C_{6(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{6(s,t)}}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{6(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (44),$$

$$C_{7(s,t)} = \frac{P_{C_{7(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{7(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{7(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (45),$$

$$C_{8(s,t)} = \frac{P_{C_{8(s,t)}}^{n-4, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-3}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{8(s,t)}}^{n-3, \text{средн}} \cdot \frac{ИЦП_{\phi}^{n-2}}{100\%} + P_{C_{8(s,t)}}^{n-2, \text{средн}}}{m} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^{n-1}}{100\%} \cdot \frac{ИЦП_{пл}^n}{100\%}, \quad (46),$$

29. Для Заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний, стандартизированные тарифные

ставки

$C_{2(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}, C_{3(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}, C_{4(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}, C_{5(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}, C_{6(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}, C_{7(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}}$ рассчитываются по следующим формулам:

$$C_{2(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (47),$$

$$C_{3(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (48),$$

$$C_{4(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (49),$$

$$C_{5(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (50),$$

$$C_{6(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (51),$$

$$C_{7(s,t)}^{<150 \text{ кВт (льготн)}} = 0, \quad (52),$$

30. Утратил силу с 10 июня 2023 г. - [Приказ](#) ФАС России от 30 марта 2023 г. N 177/23

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

31. При расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели в соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю.

Информация об изменениях: [Пункт 32 изменен с 3 января 2025 г. - Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

32. Плата за технологическое присоединение в виде формулы определяется с применением стандартизированных тарифных ставок исходя из способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 16](#) Методических указаний, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме [подпункта "б"](#)), C_1 , и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества точек учета, C_8 ;

б) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с [подпунктом "а"](#) настоящего пункта, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (C_2) и (или) кабельных (C_3) линий электропередачи на i -том уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (L_i), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя;

в) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству пунктов секционирования, (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с [подпунктом "б"](#) настоящего пункта, произведения ставки C_4 и количества пунктов секционирования, и произведения ставок C_5 , C_6 , C_7 и объема максимальной мощности присоединяемых Устройств (N_i), указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения

мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым предложением [абзаца восьмого пункта 87](#) Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением [абзаца восьмого пункта 87](#) Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением [абзаца восьмого пункта 87](#) Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки C_2 и C_3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

В случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

33. Плата за технологическое присоединение при поэтапном технологическом присоединении определяется с учетом особенностей, установленных [абзацами первым и шестым пункта 17\(1\)](#) Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 1, ст. 255). При этом расходы по стандартизированной тарифной ставке $C_{1.1}$ определяются однократно.

III. Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

Информация об изменениях: Пункт 34 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

34. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций по индивидуальному проекту определяется только при наличии оснований, предусмотренных первым предложением [абзаца первого пункта 30\(1\)](#) и [абзацем первым пункта 30\(5\)](#) Правил технологического присоединения.

Информация об изменениях: Пункт 35 изменен с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24

[См. предыдущую редакцию](#)

35. Плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с выданными техническими условиями по **формуле (59)** и устанавливается в тыс. руб.:

$$ПТП = P + P_{и} + P_{тп} + P_{разв}, \quad (59),$$

где:

P - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением **подпункта "б")** Методических указаний для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата, тыс. руб.;

$P_{и}$ - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (**подпункт "б" пункта 16** Методических указаний), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с **абзацами третьим и шестым пункта 17** Методических указаний, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с **Методикой** определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной **приказом** Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный N 59986), тыс. руб.;

$P_{тп}$ - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном **абзацем сорок четвертым пункта 17** Правил технологического присоединения, тыс. руб.

$P_{разв}$ - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

IV. Особенности учета запрашиваемой Заявителем категории надежности электроснабжения при расчете платы за технологическое присоединение

36. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется с учетом запрашиваемой Заявителем категории надежности электроснабжения.

37. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает третью категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения), размер платы за технологическое присоединение для него определяется в соответствии с **главой II** Методических указаний.

38. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение ($P_{общ}$, руб.) определяется по **формуле (60)**:

$$P_{общ} = P + (P_{ист1} + P_{ист2}), \quad (60),$$

где:

P - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, за исключением указанных в **подпункте "б")**, руб.;

$P_{ист1}$ - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных **подпунктом "б" пункта 16** Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с **главой II** или **главой III** Методических указаний, руб.;

$P_{\text{ист}2}$ - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 16](#)

Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с [главой II](#) или [главой III](#) Методических указаний, руб.

Приложение N 1
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

(рекомендуемый образец)

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)

N	Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности)	Год ввода объекта	Уровень напряжения, к В	Протяженность (для линий электропередачи) , метров/ Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук	Максимальная мощность, кВт	Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1.	Строительство воздушных линий	-	-	-	-	-
1.j	Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)	-	-	-	-	-
1.j.k	Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)	-	-	-	-	-
1.j.k.l	Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)	-	-	-	-	-
1.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм	-	-	-	-	-

	включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6)					
1.j.k.l.m.n	Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2))	-	-	-	-	-
1.j.k.l.m.n.o	на металлических опорах, за исключением многогранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)	-	-	-	-	-
...	<пообъектная расшифровка>					
2.	Строительство кабельных линий	-	-	-	-	-
2.j	Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6), подводная прокладка (j=7))	-	-	-	-	-
2.j.k	Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)	-	-	-		-
2.j.k.l	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)	-	-	-	-	-
2.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7),	-	-	-	-	-

	от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)					
2.j.k.l.m.n	Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5))	-	-	-	-	-
...	<пообъектная расшифровка>					
3.	Строительство пунктов секционирования	-	-	-	-	-
3.j	Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)					
3.j.k	Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)					
3.4.k.l	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15	-	-	-	-	-

	ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
4.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	-	-	-	-	-
4.j	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10(10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)	-	-	-	-	-
4.j.k	Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2)	-	-	-	-	-
4.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13)	-	-	-	-	-
4.j.k.l.m	Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4)	-	-	-	-	-
...	<пообъектная расшифровка>					
5.	Строительство распределительных	-	-	-	-	-

	трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ					
5.j	Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)	-	-	-	-	-
5.j.k	Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более(k=2)	-	-	-	-	-
5.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12)	-	-	-	-	-
5.j.k.l.m	Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2)					
...	<пообъектная расшифровка>					
6.	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)					
6.j	Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансформаторные и более (j = 2)					
6.j.k	Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40					

	до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10)					
6.j.k.l	Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2)	-	-	-	-	-
...	<пообъектная расшифровка>					
7.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)					
7.j	Однофазный (j=1), трехфазный (j=2)	-	-	-	-	-
7.j.k	Прямого включения (k= 1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3)	-	-	-	-	-
...	<пообъектная расшифровка>					

Приложение N 2
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
(рекомендуемый образец)

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за _____ год

N п/п	Наименование мероприятий	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C_1			Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
		Расходы по каждому мероприятию (руб.)	Количество технологических присоединений (шт.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю				

2.	Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем	-	-	-	-
2.1	Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителем, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				
2.2	Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				

Приложение N 3
к [Методическим указаниям](#) по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

(рекомендуемый образец)

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных [подпунктами "а" и "в" пункта 16](#) Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за _____ год
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям)

тыс. руб.				
N п/п	Показатели	Данные за предыдущий период регулирования (n-2)	Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования	Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)

1	2	3	4	5
1.	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего			
1.1.	Вспомогательные материалы			
1.2.	Энергия на хозяйственные нужды			
1.3.	Оплата труда ППП			
1.4.	Отчисления на страховые взносы			
1.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:			
1.5.1.	- работы и услуги производственного характера			
1.5.2.	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего			
1.5.3.	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:			
1.5.3.1.	услуги связи			
1.5.3.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность			
1.5.3.3.	расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению			
1.5.3.4.	плата за аренду имущества			
1.5.3.5.	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией			
1.6.	Внереализационные расходы, всего			
1.6.1.	- расходы на услуги банков			
1.6.2.	- проценты за пользование кредитом			
1.6.3.	- прочие обоснованные расходы			
1.6.4.	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)			

Приложение N 4
к Методическим указаниям по определению
размера платы за технологическое

Результаты расчета экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

руб. на одно присоединение				
N п/п	Показатели	Данные за предыдущий период регулирования (n-2)	Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования	Данные за год, предшествующий году (n-3)
1	2	3	4	5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю				
1.	Сетевая организация 1			
2.	Сетевая организация 2			
...	...			
N	Сетевая организация N			
2. Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем				
2.1. Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				
1.	Сетевая организация 1			
2.	Сетевая организация 2			
	...			
N	Сетевая организация N			
2.2. Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				
1.	Сетевая организация 1			
2.	Сетевая организация 2			

	...			
N	Сетевая организация N			

Информация об изменениях: Приложение 5 изменено с 3 января 2025 г. - [Приказ](#) ФАС России от 13 ноября 2024 г. N 844/24
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям

Перечень стандартизированных тарифных ставок

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
13 ноября 2024 г.

N п/п	Обозначение	Наименование	Единица измерения
1	C_1	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем	рублей за одно присоединение
1.1	$C_{1.1}$	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю	рублей за одно присоединение
1.2.1	$C_{1.2.1}$	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	рублей за одно присоединение
1.2.2	$C_{1.2.2}$	стандартизированная	рублей за одно

		тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	присоединение
2.1.1.1.1.1	$C_{2.1.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.1.1.2	$C_{2.1.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.1.2.1	$C_{2.1.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.1.2.2	$C_{2.1.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.1.3.1	$C_{2.1.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.1.3.2	$C_{2.1.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.1.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С _{2.1.1.1.3.2} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.4.1	С _{2.1.1.1.4.1} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.4.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.4.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.4.1} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.4.2	С _{2.1.1.1.4.2} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.4.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.4.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.4.2} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.5.1	С _{2.1.1.1.5.1} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.5.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.5.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.5.1} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.5.2	С _{2.1.1.1.5.2} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.5.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.5.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.5.2} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.6.1	С _{2.1.1.1.6.1} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.6.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.6.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.6.1} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.1.6.2	С _{2.1.1.1.6.2} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.1.6.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.1.6.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.1.6.2} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.2.1.1	С _{2.1.1.2.1.1} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{2.1.1.2.1.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{2.1.1.2.1.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{2.1.1.2.1.1} ^{110 кВ и выше}		
2.1.1.2.1.2	С _{2.1.1.2.1.2} ^{0,4 кВ и ниже}	воздушные линии на деревянных опорах	рублей/км

	$C_{2.1.1.2.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{2.1.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.2.1	$C_{2.1.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.2.2	$C_{2.1.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.3.1	$C_{2.1.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.3.2	$C_{2.1.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.4.1	$C_{2.1.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.4.2	$C_{2.1.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.5.1	$C_{2.1.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{2.1.1.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.5.2	$C_{2.1.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.6.1	$C_{2.1.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.2.6.2	$C_{2.1.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.2.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.1.1	$C_{2.1.1.3.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.1.2	$C_{2.1.1.3.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.2.1	$C_{2.1.1.3.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.2.2	$C_{2.1.1.3.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.3.1	$C_{2.1.1.3.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах	рублей/км

	$C_{2.1.1.3.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{2.1.1.3.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.3.2	$C_{2.1.1.3.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.4.1	$C_{2.1.1.3.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.4.2	$C_{2.1.1.3.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.5.1	$C_{2.1.1.3.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.5.2	$C_{2.1.1.3.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.6.1	$C_{2.1.1.3.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.3.6.2	$C_{2.1.1.3.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.3.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.3.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{2.1.1.3.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.1.1	$C_{2.1.1.4.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.1.2	$C_{2.1.1.4.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.2.1	$C_{2.1.1.4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.2.2	$C_{2.1.1.4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.3.1	$C_{2.1.1.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.3.2	$C_{2.1.1.4.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.4.1	$C_{2.1.1.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.4.2	$C_{2.1.1.4.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах	рублей/км

	$C_{2.1.1.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{2.1.1.4.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.5.1	$C_{2.1.1.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.5.2	$C_{2.1.1.4.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.6.1	$C_{2.1.1.4.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.1.4.6.2	$C_{2.1.1.4.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.1.4.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.1.4.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.1.1.1	$C_{2.1.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.1.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.1.1.2	$C_{2.1.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.1.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.1.2.1	$C_{2.1.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм	рублей/км
	$C_{2.1.2.1.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		

	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.2.1	включительно одноцепные	
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.2.1		
2.1.2.1.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.2.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.2.2		
2.1.2.1.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.3.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.3.1		
2.1.2.1.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.3.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.3.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.3.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.3.2		
2.1.2.1.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.4.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.4.1		
2.1.2.1.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.4.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.4.2		
2.1.2.1.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.5.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.5.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.5.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.5.1		
2.1.2.1.5.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.5.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.5.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.5.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.5.2		

2.1.2.1.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.6.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.6.1		
2.1.2.1.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.1.6.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.1.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.1.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.1.6.2		
2.1.2.2.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.1.1	воздушные линии на деревянных опорах . неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.2.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.2.1.1		
2.1.2.2.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.1.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.2.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.2.1.2		
2.1.2.2.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.2.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.2.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.2.2.1		
2.1.2.2.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.2.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.2.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.2.2.2		
2.1.2.2.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.3.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.2.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.2.3.1		
2.1.2.2.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.2.3.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.2.3.2		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.3.2}$	200 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.3.2}$		
2.1.2.2.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.4.1}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.4.1}$		
2.1.2.2.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.4.2}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.4.2}$		
2.1.2.2.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.5.1}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.5.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.5.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.5.1}$		
2.1.2.2.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.5.2}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.5.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.5.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.5.2}$		
2.1.2.2.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.6.1}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.6.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.6.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.6.1}$		
2.1.2.2.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.2.6.2}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.6.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.2.6.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.2.6.2}$		
2.1.2.3.1.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.1.2.3.1.1}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.1.2.3.1.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.1.2.3.1.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.1.2.3.1.1}$		

2.1.2.3.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.1.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.1.2		
2.1.2.3.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.2.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.2.1		
2.1.2.3.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.2.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.2.2		
2.1.2.3.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.3.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.3.1		
2.1.2.3.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.3.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.3.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.3.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.3.2		
2.1.2.3.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.4.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.4.1		
2.1.2.3.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.4.2	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.1.2.3.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.1.2.3.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.1.2.3.4.2		
2.1.2.3.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.1.2.3.5.1	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным	рублей/км

	$C_{2.1.2.3.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{2.1.2.3.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.3.5.2	$C_{2.1.2.3.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.3.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.3.6.1	$C_{2.1.2.3.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.3.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.3.6.2	$C_{2.1.2.3.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.3.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.3.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.1.1	$C_{2.1.2.4.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.1.2	$C_{2.1.2.4.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.2.1	$C_{2.1.2.4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.2.2	$C_{2.1.2.4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{2.1.2.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	двухцепные	
2.1.2.4.3.1	$C_{2.1.2.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.3.2	$C_{2.1.2.4.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.4.1	$C_{2.1.2.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.4.2	$C_{2.1.2.4.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.5.1	$C_{2.1.2.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.5.2	$C_{2.1.2.4.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.6.1	$C_{2.1.2.4.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.1.2.4.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.1.2.4.6.2		воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.1.2.4.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	
	$C_{2.1.2.4.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.1.2.4.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.1.1	$C_{2.2.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.1.1.1	$C_{2.2.1.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.1.1.2	$C_{2.2.1.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.1.2	$C_{2.2.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.1.2.1	$C_{2.2.1.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.1.2.2	$C_{2.2.1.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.2.1	$C_{2.2.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.2.1.1	$C_{2.2.1.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.1.2.1.2	$C_{2.2.1.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.2.2	$C_{2.2.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.2.2.1	$C_{2.2.1.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.2.2.2	$C_{2.2.1.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.3.1	$C_{2.2.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.3.1.1	$C_{2.2.1.1.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.3.1.2	$C_{2.2.1.1.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.3.2	$C_{2.2.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		

		включительно двухцепные	
2.2.1.1.3.2.1	$C_{2.2.1.1.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.3.2.2	$C_{2.2.1.1.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.4.1	$C_{2.2.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.4.1.1	$C_{2.2.1.1.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.4.1.2	$C_{2.2.1.1.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.4.2	$C_{2.2.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.4.2.1	$C_{2.2.1.1.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.4.2.2	$C_{2.2.1.1.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.5.1	$C_{2.2.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным	рублей/км

	$C_{2.2.1.1.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.1.5.1.1	$C_{2.2.1.1.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.5.1.2	$C_{2.2.1.1.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.5.2	$C_{2.2.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.5.2.1	$C_{2.2.1.1.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.5.2.2	$C_{2.2.1.1.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.6.1	$C_{2.2.1.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.6.1.1	$C_{2.2.1.1.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.6.1.2	$C_{2.2.1.1.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.6.2		воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	металлических опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	
	$C_{2.2.1.1.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.1.6.2.1	$C_{2.2.1.1.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.1.6.2.2	$C_{2.2.1.1.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.1.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.1.1	$C_{2.2.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.1.1.1	$C_{2.2.1.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.1.1.2	$C_{2.2.1.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.1.2	$C_{2.2.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.1.2.1	$C_{2.2.1.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.1.2.2	$C_{2.2.1.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		включительно двухцепные	
2.2.1.2.2.1	$C_{2.2.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.2.1.1	$C_{2.2.1.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.2.1.2	$C_{2.2.1.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.2.2	$C_{2.2.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.2.2.1	$C_{2.2.1.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.2.2.2	$C_{2.2.1.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.3.1	$C_{2.2.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.3.1.1	$C_{2.2.1.2.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.3.1.2	$C_{2.2.1.2.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.2.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.2.3.2	$C_{2.2.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.2.3.2.1	$C_{2.2.1.2.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.3.2.2	$C_{2.2.1.2.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.4.1	$C_{2.2.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.2.4.1.1	$C_{2.2.1.2.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.4.1.2	$C_{2.2.1.2.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.4.2	$C_{2.2.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.2.4.2.1	$C_{2.2.1.2.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		включительно двухцепные	
2.2.1.2.4.2.2	$C_{2.2.1.2.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.5.1	$C_{2.2.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.5.1.1	$C_{2.2.1.2.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.5.1.2	$C_{2.2.1.2.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.5.2	$C_{2.2.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.5.2.1	$C_{2.2.1.2.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.5.2.2	$C_{2.2.1.2.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.6.1	$C_{2.2.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.6.1.1	$C_{2.2.1.2.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	
2.2.1.2.6.1.2	$C_{2.2.1.2.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.6.2	$C_{2.2.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.2.6.2.1	$C_{2.2.1.2.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.2.6.2.2	$C_{2.2.1.2.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.2.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.1.1	$C_{2.2.1.3.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.1.1.1	$C_{2.2.1.3.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.1.1.2	$C_{2.2.1.3.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.1.2	$C_{2.2.1.3.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.1.2.1	$C_{2.2.1.3.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за	рублей/км

	$C_{2.2.1.3.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым. проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.3.1.2.2	$C_{2.2.1.3.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.2.1	$C_{2.2.1.3.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.2.1.1	$C_{2.2.1.3.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.2.1.2	$C_{2.2.1.3.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.2.2	$C_{2.2.1.3.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.2.2.1	$C_{2.2.1.3.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.2.2.2	$C_{2.2.1.3.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

2.2.1.3.3.1	$C_{2.2.1.3.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.3.1.1	$C_{2.2.1.3.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.3.1.2	$C_{2.2.1.3.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.3.2	$C_{2.2.1.3.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.3.2.1	$C_{2.2.1.3.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.3.2.2	$C_{2.2.1.3.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.4.1	$C_{2.2.1.3.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.4.1.1	$C_{2.2.1.3.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.3.4.1.2	$C_{2.2.1.3.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.4.2	$C_{2.2.1.3.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.4.2.1	$C_{2.2.1.3.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.4.2.2	$C_{2.2.1.3.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.5.1	$C_{2.2.1.3.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.5.1.1	$C_{2.2.1.3.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.5.1.2	$C_{2.2.1.3.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.5.2	$C_{2.2.1.3.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.3.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.3.5.2.1	$C_{2.2.1.3.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.5.2.2	$C_{2.2.1.3.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.6.1	$C_{2.2.1.3.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.6.1.1	$C_{2.2.1.3.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.6.1.2	$C_{2.2.1.3.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.6.2	$C_{2.2.1.3.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.3.6.2.1	$C_{2.2.1.3.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.3.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.3.6.2.2	$C_{2.2.1.3.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических	рублей/км

	$C_{2.2.1.3.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	
2.2.1.4.1.1	$C_{2.2.1.4.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.1.1.1	$C_{2.2.1.4.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.1.1.2	$C_{2.2.1.4.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.1.2	$C_{2.2.1.4.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.1.2.1	$C_{2.2.1.4.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.1.2.2	$C_{2.2.1.4.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.2.1	$C_{2.2.1.4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.2.1.1	$C_{2.2.1.4.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.1.4.2.1.2	$C_{2.2.1.4.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.2.2	$C_{2.2.1.4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.2.2.1	$C_{2.2.1.4.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.2.2.2	$C_{2.2.1.4.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.3.1	$C_{2.2.1.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.3.1.1	$C_{2.2.1.4.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.3.1.2	$C_{2.2.1.4.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.3.2	$C_{2.2.1.4.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.4.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.4.3.2.1	$C_{2.2.1.4.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.3.2.2	$C_{2.2.1.4.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.4.1	$C_{2.2.1.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.4.1.1	$C_{2.2.1.4.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.4.1.2	$C_{2.2.1.4.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.4.2	$C_{2.2.1.4.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.4.2.1	$C_{2.2.1.4.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.1.4.4.2.2	$C_{2.2.1.4.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.5.1	$C_{2.2.1.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.5.1.1	$C_{2.2.1.4.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.5.1.2	$C_{2.2.1.4.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.5.2	$C_{2.2.1.4.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.5.2.1	$C_{2.2.1.4.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.5.2.2	$C_{2.2.1.4.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.6.1	$C_{2.2.1.4.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.1.4.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	
2.2.1.4.6.1.1	$C_{2.2.1.4.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.6.1.2	$C_{2.2.1.4.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.6.2	$C_{2.2.1.4.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.1.4.6.2.1	$C_{2.2.1.4.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.1.4.6.2.2	$C_{2.2.1.4.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.1.4.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.1.1	$C_{2.2.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.1.1.1	$C_{2.2.2.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.1.1.2	$C_{2.2.2.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		включительно одноцепные	
2.2.2.1.1.2	$C_{2.2.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.1.2.1	$C_{2.2.2.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.1.2.2	$C_{2.2.2.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.2.1	$C_{2.2.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.2.1.1	$C_{2.2.2.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.2.1.2	$C_{2.2.2.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.2.2	$C_{2.2.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.2.2.1	$C_{2.2.2.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные.	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.2.2.2	$C_{2.2.2.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным	рублей/км

	$C_{2.2.2.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.1.3.1	$C_{2.2.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.1.3.1.1	$C_{2.2.2.1.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.1.3.1.2	$C_{2.2.2.1.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.1.3.2	$C_{2.2.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.1.3.2.1	$C_{2.2.2.1.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.1.3.2.2	$C_{2.2.2.1.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.1.4.1	$C_{2.2.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.1.4.1.1	$C_{2.2.2.1.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.1.4.1.2		воздушные линии на	рублей/км

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.4.1.2	многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.4.1.2		
2.2.2.1.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.2.2.1.4.2	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.4.2		
2.2.2.1.4.2.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.4.2.1	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.4.2.1		
2.2.2.1.4.2.2	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.4.2.2	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.4.2.2		
2.2.2.1.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.2.2.1.5.1	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.5.1		
2.2.2.1.5.1.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.5.1.1	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.5.1.1		
2.2.2.1.5.1.2	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.5.1.2	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.5.1.2		
2.2.2.1.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.2.2.1.5.2	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.5.2		
2.2.2.1.5.2.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.2.2.1.5.2.1	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.2.2.1.5.2.1		

		включительно двухцепные	
2.2.2.1.5.2.2	$C_{2.2.2.1.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.6.1	$C_{2.2.2.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.6.1.1	$C_{2.2.2.1.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.6.1.2	$C_{2.2.2.1.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.6.2	$C_{2.2.2.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.1.6.2.1	$C_{2.2.2.1.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.1.6.2.2	$C_{2.2.2.1.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.1.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.1.1	$C_{2.2.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.1.1.1	$C_{2.2.2.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.2.1.1.2	$C_{2.2.2.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.1.2	$C_{2.2.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.1.2.1	$C_{2.2.2.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.1.2.2	$C_{2.2.2.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.2.1	$C_{2.2.2.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.2.1.1	$C_{2.2.2.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.2.1.2	$C_{2.2.2.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.2.2	$C_{2.2.2.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.2.2.1	$C_{2.2.2.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за	рублей/км

	$C_{2.2.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.2.2.2	$C_{2.2.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.3.1	$C_{2.2.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.3.1.1	$C_{2.2.2.2.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.3.1.2	$C_{2.2.2.2.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.3.2	$C_{2.2.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.3.2.1	$C_{2.2.2.2.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.3.2.2	$C_{2.2.2.2.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.4.1	$C_{2.2.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		

2.2.2.2.4.1.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.4.1.1}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.4.1.1}$		
2.2.2.2.4.1.2	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.4.1.2}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.4.1.2}$		
2.2.2.2.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.2.2.2.4.2}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.4.2}$		
2.2.2.2.4.2.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.4.2.1}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.4.2.1}$		
2.2.2.2.4.2.2	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.4.2.2}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.4.2.2}$		
2.2.2.2.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.2.2.2.5.1}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.5.1}$		
2.2.2.2.5.1.1	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.5.1.1}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.5.1.1}$		
2.2.2.2.5.1.2	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.5.1.2}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.2.2.2.5.1.2}$		
2.2.2.2.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.2.2.2.5.2}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.2.2.2.5.2}$		

		800 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.2.5.2.1	$C_{2.2.2.2.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.5.2.2	$C_{2.2.2.2.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.6.1	$C_{2.2.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.6.1.1	$C_{2.2.2.2.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.6.1.2	$C_{2.2.2.2.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.6.2	$C_{2.2.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.2.6.2.1	$C_{2.2.2.2.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.2.6.2.2	$C_{2.2.2.2.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.2.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.1.1	$C_{2.2.2.3.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах	рублей/км

	$C_{2.2.2.3.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.3.1.1.1	$C_{2.2.2.3.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.1.1.2	$C_{2.2.2.3.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.1.2	$C_{2.2.2.3.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.1.2.1	$C_{2.2.2.3.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.1.2.2	$C_{2.2.2.3.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.2.1	$C_{2.2.2.3.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.2.1.1	$C_{2.2.2.3.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.2.1.2	$C_{2.2.2.3.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.3.2.2	$C_{2.2.2.3.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.2.2.1	$C_{2.2.2.3.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.2.2.2	$C_{2.2.2.3.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.3.1	$C_{2.2.2.3.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.3.1.1	$C_{2.2.2.3.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.3.1.2	$C_{2.2.2.3.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.3.2	$C_{2.2.2.3.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.3.2.1	$C_{2.2.2.3.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.2.3.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$	металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.3.3.2.2	$C_{2.2.2.3.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.4.1	$C_{2.2.2.3.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.4.1.1	$C_{2.2.2.3.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.4.1.2	$C_{2.2.2.3.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.4.2	$C_{2.2.2.3.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.4.2.1	$C_{2.2.2.3.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.4.2.2	$C_{2.2.2.3.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.3.5.1	$C_{2.2.2.3.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.5.1.1	$C_{2.2.2.3.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.5.1.2	$C_{2.2.2.3.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.5.2	$C_{2.2.2.3.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.5.2.1	$C_{2.2.2.3.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.5.2.2	$C_{2.2.2.3.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.6.1	$C_{2.2.2.3.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.6.1.1	$C_{2.2.2.3.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	
2.2.2.3.6.1.2	$C_{2.2.2.3.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.3.6.2	$C_{2.2.2.3.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.6.2.1	$C_{2.2.2.3.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
2.2.2.3.6.2.2	$C_{2.2.2.3.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.3.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.1.1	$C_{2.2.2.4.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.1.1.1	$C_{2.2.2.4.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.1.1.2	$C_{2.2.2.4.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.1.2	$C_{2.2.2.4.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.1.2.1		воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.2.4.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{2.2.2.4.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.1.2.2	$C_{2.2.2.4.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.2.1	$C_{2.2.2.4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.2.1.1	$C_{2.2.2.4.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.2.1.2	$C_{2.2.2.4.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.2.2	$C_{2.2.2.4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.2.2.1	$C_{2.2.2.4.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.2.2.2	$C_{2.2.2.4.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

2.2.2.4.3.1	$C_{2.2.2.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.3.1.1	$C_{2.2.2.4.3.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.3.1.2	$C_{2.2.2.4.3.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.3.2	$C_{2.2.2.4.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.3.2.1	$C_{2.2.2.4.3.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.3.2.2	$C_{2.2.2.4.3.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.3.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.4.1	$C_{2.2.2.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.4.1.1	$C_{2.2.2.4.4.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

		сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	
2.2.2.4.4.1.2	$C_{2.2.2.4.4.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.4.2	$C_{2.2.2.4.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.4.2.1	$C_{2.2.2.4.4.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.4.2.2	$C_{2.2.2.4.4.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.5.1	$C_{2.2.2.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.5.1.1	$C_{2.2.2.4.5.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на решетчатых металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.5.1.2	$C_{2.2.2.4.5.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.5.2	$C_{2.2.2.4.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на	рублей/км

	$C_{2.2.2.4.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	
2.2.2.4.5.2.1	$C_{2.2.2.4.5.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.5.2.2	$C_{2.2.2.4.5.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.6.1	$C_{2.2.2.4.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.6.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.6.1.1	$C_{2.2.2.4.6.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.6.1.2	$C_{2.2.2.4.6.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.6.2	$C_{2.2.2.4.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.6.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
2.2.2.4.6.2.1	$C_{2.2.2.4.6.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{2.2.2.4.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.2.2.4.6.2.2	$C_{2.2.2.4.6.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	воздушные линии на многогранных металлических	рублей/км

	$C_{2.2.2.4.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	
2.3.1.1.1.1	$C_{2.3.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.1.2	$C_{2.3.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.2.1	$C_{2.3.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.2.2	$C_{2.3.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.3.1	$C_{2.3.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.3.2	$C_{2.3.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
2.3.1.1.4.1	$C_{2.3.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{2.3.1.1.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{2.3.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

2.3.1.1.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.1.4.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.1.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.1.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.1.4.2		
2.3.1.1.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.1.5.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.1.5.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.1.5.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.1.5.1		
2.3.1.1.5.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.1.5.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.1.5.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.1.5.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.1.5.2		
2.3.1.1.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.1.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.1.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.1.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.1.6.1		
2.3.1.1.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.1.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.1.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.1.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.1.6.2		
2.3.1.2.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.2.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.2.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.2.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.2.1.1		
2.3.1.2.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.2.1.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.2.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.2.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.2.1.2		
2.3.1.2.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.2.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.2.2.1		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.2.1}$	100 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.2.1}$		
2.3.1.2.2.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.2.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.2.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.2.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.2.2}$		
2.3.1.2.3.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.3.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.3.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.3.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.3.1}$		
2.3.1.2.3.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.3.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.3.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.3.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.3.2}$		
2.3.1.2.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.4.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.4.1}$		
2.3.1.2.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.4.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.4.2}$		
2.3.1.2.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.5.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.5.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.5.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.5.1}$		
2.3.1.2.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.2.5.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.5.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.2.5.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.2.5.2}$		

2.3.1.2.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.2.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.2.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.2.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.2.6.1		
2.3.1.2.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.2.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.2.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.2.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.2.6.2		
2.3.1.3.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.3.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.3.1.1		
2.3.1.3.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.1.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.3.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.3.1.2		
2.3.1.3.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.3.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.3.2.1		
2.3.1.3.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.2.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.3.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.3.2.2		
2.3.1.3.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.3.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.3.3.1		
2.3.1.3.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.3.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.3.3.2		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.3.2	сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.3.2		
2.3.1.3.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.4.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.4.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.4.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.4.1		
2.3.1.3.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.4.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.4.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.4.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.4.2		
2.3.1.3.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.5.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.5.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.5.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.5.1		
2.3.1.3.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.5.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.5.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.5.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.5.2		
2.3.1.3.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.6.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.6.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.6.1		
2.3.1.3.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.3.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.6.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.3.6.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.3.6.2		
2.3.1.4.1.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 2.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}$ 2.3.1.4.1.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 2.3.1.4.1.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 2.3.1.4.1.1		

2.3.1.4.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.1.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.1.2		
2.3.1.4.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.2.1		
2.3.1.4.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.2.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.2.2		
2.3.1.4.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.3.1		
2.3.1.4.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.3.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.3.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.3.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.3.2		
2.3.1.4.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.4.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.4.1		
2.3.1.4.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.4.2	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.1.4.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.1.4.4.2		
2.3.1.4.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.5.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.1.4.5.1		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.5.1}$	сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.4.5.1}$		
2.3.1.4.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.4.5.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.5.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.5.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.4.5.2}$		
2.3.1.4.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.4.6.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.6.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.6.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.4.6.1}$		
2.3.1.4.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.1.4.6.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.6.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.1.4.6.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.1.4.6.2}$		
2.3.2.1.1.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.1.1.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.1.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.1.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.1.1.1}$		
2.3.2.1.1.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.1.1.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.1.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.1.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.1.1.2}$		
2.3.2.1.2.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.1.2.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.2.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.2.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.1.2.1}$		
2.3.2.1.2.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.1.2.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.2.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.2.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.1.2.2}$		

2.3.2.1.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.3.1		
2.3.2.1.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.3.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.3.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.3.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.3.2		
2.3.2.1.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.4.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.4.1		
2.3.2.1.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.4.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.4.2		
2.3.2.1.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.5.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.5.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.5.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.5.1		
2.3.2.1.5.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.5.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.5.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.5.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.5.2		
2.3.2.1.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.1.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.1.6.1		
2.3.2.1.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.1.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным медным проводом сечением свыше	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.1.6.2		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.1.6.2}$	800 квадратных мм двухцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.1.6.2}$		
2.3.2.2.1.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.1.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.1.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.1.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.1.1}$		
2.3.2.2.1.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.1.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.1.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.1.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.1.2}$		
2.3.2.2.2.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.2.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.2.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.2.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.2.1}$		
2.3.2.2.2.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.2.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.2.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.2.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.2.2}$		
2.3.2.2.3.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.3.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.3.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.3.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.3.1}$		
2.3.2.2.3.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.3.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.3.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.3.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.3.2}$		
2.3.2.2.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.2.4.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.2.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.2.4.1}$		

2.3.2.2.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.2.4.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.2.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.2.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.2.4.2		
2.3.2.2.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.2.5.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.2.5.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.2.5.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.2.5.1		
2.3.2.2.5.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.2.5.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.2.5.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.2.5.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.2.5.2		
2.3.2.2.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.2.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.2.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.2.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.2.6.1		
2.3.2.2.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.2.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным стальным проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.2.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.2.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.2.6.2		
2.3.2.3.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.3.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.3.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.3.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.3.1.1		
2.3.2.3.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.3.1.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.3.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.3.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.3.1.2		
2.3.2.3.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.3.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.3.2.1		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.2.1}$	сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.2.1}$		
2.3.2.3.2.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.2.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.2.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.2.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.2.2}$		
2.3.2.3.3.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.3.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.3.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.3.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.3.1}$		
2.3.2.3.3.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.3.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.3.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.3.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.3.2}$		
2.3.2.3.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.4.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.4.1}$		
2.3.2.3.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.4.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.4.2}$		
2.3.2.3.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.5.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.5.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.5.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.5.1}$		
2.3.2.3.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.3.5.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.5.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.3.5.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.3.5.2}$		

2.3.2.3.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.3.6.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.3.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.3.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.3.6.1		
2.3.2.3.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.3.6.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.3.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.3.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.3.6.2		
2.3.2.4.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.4.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.4.1.1		
2.3.2.4.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.1.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.4.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.4.1.2		
2.3.2.4.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.4.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.4.2.1		
2.3.2.4.2.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.2.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.2.2		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.4.2.2		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.4.2.2		
2.3.2.4.3.1	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.3.1		
	С _{27,5-60 кВ} 2.3.2.4.3.1		
	С _{110 кВ и выше} 2.3.2.4.3.1		
2.3.2.4.3.2	С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.2.4.3.2	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом	рублей/км
	С _{1-20 кВ} 2.3.2.4.3.2		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.3.2}$	сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.3.2}$		
2.3.2.4.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.4.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.4.1}$		
2.3.2.4.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.4.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.4.2}$		
2.3.2.4.5.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.5.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.5.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.5.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.5.1}$		
2.3.2.4.5.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.5.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 500 до 800 квадратных мм включительно двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.5.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.5.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.5.2}$		
2.3.2.4.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.6.1}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм одноцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.6.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.6.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.6.1}$		
2.3.2.4.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{2.3.2.4.6.2}$	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением свыше 800 квадратных мм двухцепные	рублей/км
	$C_{1-20 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.6.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{2.3.2.4.6.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{2.3.2.4.6.2}$		
3.1.1.1.1.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.1.1.1.1.1}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.1.1.1.1.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.1.1.1.1.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.1.1.1.1.1}$		

	$C_{3.1.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.1.2	$C_{3.1.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.1.3	$C_{3.1.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.1.4	$C_{3.1.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.1.5	$C_{3.1.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.2.1	$C_{3.1.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.2.2	$C_{3.1.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.2.3	$C_{3.1.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.2.4	$C_{3.1.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.2.5	$C_{3.1.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.3.1	$C_{3.1.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.3.2	$C_{3.1.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.3.3	$C_{3.1.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.3.4	$C_{3.1.1.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.3.5	$C_{3.1.1.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.4.1	$C_{3.1.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.4.2	$C_{3.1.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.4.3	$C_{3.1.1.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.4.4	$C_{3.1.1.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.4.4}		
3.1.1.1.4.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.4.5}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырёх	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.4.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.4.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.4.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.4.5}		
3.1.1.1.5.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.5.1}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.5.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.5.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.5.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.5.1}		
3.1.1.1.5.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.5.2}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.5.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.5.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.5.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.5.2}		
3.1.1.1.5.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.5.3}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.5.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.5.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.5.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.5.3}		
3.1.1.1.5.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.5.4}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.5.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.5.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.5.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.5.4}		
3.1.1.1.5.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.5.5}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.5.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.5.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.5.5}		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.5.5}	четырёх	
3.1.1.1.6.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.6.1}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.6.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.6.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.6.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.6.1}		
3.1.1.1.6.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.6.2}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.6.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.6.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.6.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.6.2}		
3.1.1.1.6.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.6.3}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.6.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.6.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.6.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.6.3}		
3.1.1.1.6.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.6.4}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.6.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.6.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.6.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.6.4}		
3.1.1.1.6.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.6.5}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырёх	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.6.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.6.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.6.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.6.5}		
3.1.1.1.7.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.7.1}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.7.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.7.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.7.1}		

	$C_{3.1.1.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.7.2	$C_{3.1.1.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.7.3	$C_{3.1.1.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.7.4	$C_{3.1.1.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.7.5	$C_{3.1.1.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.8.1	$C_{3.1.1.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.8.2	$C_{3.1.1.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.8.2}		
3.1.1.1.8.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.8.3}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.8.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.8.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.8.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.8.3}		
3.1.1.1.8.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.8.4}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.8.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.8.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.8.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.8.4}		
3.1.1.1.8.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.8.5}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырёх	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.8.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.8.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.8.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.8.5}		
3.1.1.1.9.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.9.1}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.9.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.9.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.9.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.9.1}		
3.1.1.1.9.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.9.2}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.9.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.9.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.9.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.1.1.9.2}		
3.1.1.1.9.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.1.1.9.3}	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.1.1.9.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.1.1.9.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.1.1.9.3}		

	$C_{3.1.1.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.9.4	$C_{3.1.1.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.1.9.5	$C_{3.1.1.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.1.1	$C_{3.1.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.1.2	$C_{3.1.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.1.3	$C_{3.1.1.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.1.4	$C_{3.1.1.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.1.5	$C_{3.1.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.2.1	$C_{3.1.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.2.2	$C_{3.1.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.2.3	$C_{3.1.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.2.4	$C_{3.1.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.2.5	$C_{3.1.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.3.1	$C_{3.1.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.3.2	$C_{3.1.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.3.3	$C_{3.1.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.3.4	$C_{3.1.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.3.5	$C_{3.1.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырёх	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.4.1	$C_{3.1.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.4.2	$C_{3.1.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.4.3	$C_{3.1.1.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.4.4	$C_{3.1.1.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.4.5	$C_{3.1.1.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.5.1	$C_{3.1.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.5.2	$C_{3.1.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.5.3	$C_{3.1.1.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.5.4	$C_{3.1.1.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.5.5	$C_{3.1.1.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырёх	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.6.1	$C_{3.1.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.6.2	$C_{3.1.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.6.3	$C_{3.1.1.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.6.4	$C_{3.1.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.6.5	$C_{3.1.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.7.1	$C_{3.1.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.7.2	$C_{3.1.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.7.3	$C_{3.1.1.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.7.4	$C_{3.1.1.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.1.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.7.5	$C_{3.1.1.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.8.1	$C_{3.1.1.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.8.2	$C_{3.1.1.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.8.3	$C_{3.1.1.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.8.4	$C_{3.1.1.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.1.2.8.5	$C_{3.1.1.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.1.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.1.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С _{3.1.1.2.8.5} ^{110 кВ и выше}		
3.1.1.2.9.1	С _{3.1.1.2.9.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С _{3.1.1.2.9.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.1} ^{110 кВ и выше}		
3.1.1.2.9.2	С _{3.1.1.2.9.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.1.2.9.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.2} ^{110 кВ и выше}		
3.1.1.2.9.3	С _{3.1.1.2.9.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.1.2.9.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.3} ^{110 кВ и выше}		
3.1.1.2.9.4	С _{3.1.1.2.9.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.1.2.9.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.4} ^{110 кВ и выше}		
3.1.1.2.9.5	С _{3.1.1.2.9.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С _{3.1.1.2.9.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.1.2.9.5} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.1.1	С _{3.1.2.1.1.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.1.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.1.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.1.1} ^{27,5-60 кВ}		

	$C_{3.1.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.1.2	$C_{3.1.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.1.3	$C_{3.1.2.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.1.4	$C_{3.1.2.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.1.5	$C_{3.1.2.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.2.1	$C_{3.1.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.2.2	$C_{3.1.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.2.3	$C_{3.1.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.2.4	$C_{3.1.2.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.2.5	$C_{3.1.2.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.3.1	$C_{3.1.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.3.2	$C_{3.1.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.3.3	$C_{3.1.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.3.4	$C_{3.1.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.3.5	$C_{3.1.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.4.1	$C_{3.1.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.4.2	$C_{3.1.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.4.3	$C_{3.1.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.4.4	$C_{3.1.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.4.4}		
3.1.2.1.4.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.4.5}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.4.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.4.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.4.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.4.5}		
3.1.2.1.5.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.5.1}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.5.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.5.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.5.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.5.1}		
3.1.2.1.5.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.5.2}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.5.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.5.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.5.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.5.2}		
3.1.2.1.5.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.5.3}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.5.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.5.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.5.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.5.3}		
3.1.2.1.5.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.5.4}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.5.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.5.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.5.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.5.4}		
3.1.2.1.5.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.5.5}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.5.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.5.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.5.5}		

	С _{3.1.2.1.5.5} ^{110 кВ и выше}	четырёх	
3.1.2.1.6.1	С _{3.1.2.1.6.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.6.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.1} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.6.2	С _{3.1.2.1.6.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.6.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.2} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.6.3	С _{3.1.2.1.6.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.6.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.3} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.6.4	С _{3.1.2.1.6.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.6.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.4} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.6.5	С _{3.1.2.1.6.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С _{3.1.2.1.6.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.6.5} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.7.1	С _{3.1.2.1.7.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.7.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.7.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.7.1} ^{27,5-60 кВ}		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.7.1}		
3.1.2.1.7.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.7.2}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.7.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.7.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.7.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.7.2}		
3.1.2.1.7.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.7.3}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.7.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.7.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.7.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.7.3}		
3.1.2.1.7.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.7.4}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.7.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.7.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.7.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.7.4}		
3.1.2.1.7.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.7.5}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.7.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.7.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.7.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.7.5}		
3.1.2.1.8.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.8.1}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.8.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.8.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.8.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.1.8.1}		
3.1.2.1.8.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.8.2}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.8.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.1.8.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.1.8.2}		

	С _{3.1.2.1.8.2} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.8.3	С _{3.1.2.1.8.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.8.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.3} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.8.4	С _{3.1.2.1.8.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.8.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.4} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.8.5	С _{3.1.2.1.8.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С _{3.1.2.1.8.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.8.5} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.9.1	С _{3.1.2.1.9.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.9.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.1} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.9.2	С _{3.1.2.1.9.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.9.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.2} ^{110 кВ и выше}		
3.1.2.1.9.3	С _{3.1.2.1.9.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С _{3.1.2.1.9.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.1.2.1.9.3} ^{27,5-60 кВ}		

	$C_{3.1.2.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.9.4	$C_{3.1.2.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.1.9.5	$C_{3.1.2.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.1.1	$C_{3.1.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.1.2	$C_{3.1.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.1.3	$C_{3.1.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.1.4	$C_{3.1.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.1.5	$C_{3.1.2.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.2.1	$C_{3.1.2.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.2.2	$C_{3.1.2.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.2.3	$C_{3.1.2.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.2.4	$C_{3.1.2.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.2.5	$C_{3.1.2.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.3.1	$C_{3.1.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.3.2	$C_{3.1.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.3.3	$C_{3.1.2.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.3.4	$C_{3.1.2.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.3.5	$C_{3.1.2.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.4.1	$C_{3.1.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.4.1}		
3.1.2.2.4.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.4.2}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.4.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.4.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.4.2}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.4.2}		
3.1.2.2.4.3	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.4.3}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.4.3}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.4.3}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.4.3}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.4.3}		
3.1.2.2.4.4	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.4.4}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.4.4}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.4.4}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.4.4}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.4.4}		
3.1.2.2.4.5	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.4.5}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.4.5}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.4.5}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.4.5}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.4.5}		
3.1.2.2.5.1	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.5.1}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.5.1}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.5.1}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.5.1}		
	С ^{110 кВ и выше} _{3.1.2.2.5.1}		
3.1.2.2.5.2	С ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.2.5.2}	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	С ^{1-10 кВ} _{3.1.2.2.5.2}		
	С ^{15-20 кВ} _{3.1.2.2.5.2}		
	С ^{27,5-60 кВ} _{3.1.2.2.5.2}		

	$C_{3.1.2.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.5.3	$C_{3.1.2.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.5.4	$C_{3.1.2.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.5.5	$C_{3.1.2.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.6.1	$C_{3.1.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.6.2	$C_{3.1.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.6.3	$C_{3.1.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.6.4	$C_{3.1.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.6.5	$C_{3.1.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.7.1	$C_{3.1.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.7.2	$C_{3.1.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.7.3	$C_{3.1.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.7.4	$C_{3.1.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.7.5	$C_{3.1.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.8.1	$C_{3.1.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.8.2	$C_{3.1.2.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.8.3	$C_{3.1.2.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.8.4	$C_{3.1.2.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.8.5	$C_{3.1.2.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.1.2.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.9.1	$C_{3.1.2.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одним кабелем в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.9.2	$C_{3.1.2.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.9.3	$C_{3.1.2.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.9.4	$C_{3.1.2.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в траншее	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.1.2.2.9.5	$C_{3.1.2.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством кабелей в траншее более четырех	рублей/км
	$C_{3.1.2.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.1.2.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.1.1	$C_{3.2.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.1.2	$C_{3.2.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.1.3	$C_{3.2.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.1.4	$C_{3.2.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.1.5	$C_{3.2.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.2.1	$C_{3.2.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.2.2	$C_{3.2.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.2.3	$C_{3.2.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.2.4	$C_{3.2.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.2.5	$C_{3.2.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.3.1	$C_{3.2.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.3.2	$C_{3.2.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.3.3	$C_{3.2.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.3}$	кабелями в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.3.3}$		
3.2.1.1.3.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.3.4}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.3.4}$		
3.2.1.1.3.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.3.5}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырёх	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.3.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.3.5}$		
3.2.1.1.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.4.1}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.4.1}$		
3.2.1.1.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.4.2}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.4.2}$		
3.2.1.1.4.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.4.3}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.4.3}$		
3.2.1.1.4.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.4.4}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.4.4}$		

	$C_{3.2.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	кабелями в блоке	
	$C_{3.2.1.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.4.5	$C_{3.2.1.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.5.1	$C_{3.2.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.5.2	$C_{3.2.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.5.3	$C_{3.2.1.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.5.4	$C_{3.2.1.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.5.5	$C_{3.2.1.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.5.5}$	кабелей в блоке более четырех	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.5.5}$		
3.2.1.1.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.6.1}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.6.1}$		
3.2.1.1.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.6.2}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.6.2}$		
3.2.1.1.6.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.6.3}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.6.3}$		
3.2.1.1.6.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.6.4}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.6.4}$		
3.2.1.1.6.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.6.5}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.6.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.6.5}$		
3.2.1.1.7.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.7.1}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.7.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.7.1}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.1	кабелем в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.7.1		
3.2.1.1.7.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.7.2	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.2		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.7.2		
3.2.1.1.7.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.7.3	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.3		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.3		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.3		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.7.3		
3.2.1.1.7.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.7.4	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.4		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.4		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.4		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.7.4		
3.2.1.1.7.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.7.5	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.5		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.5		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.7.5		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.7.5		
3.2.1.1.8.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.8.1	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.8.1		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.8.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.8.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.1.8.1		
3.2.1.1.8.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.1.8.2	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.8.2		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.1.8.2		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.2}$	кабелями в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.8.2}$		
3.2.1.1.8.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.8.3}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.8.3}$		
3.2.1.1.8.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.8.4}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.8.4}$		
3.2.1.1.8.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.8.5}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырёх	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.8.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.8.5}$		
3.2.1.1.9.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.9.1}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.9.1}$		
3.2.1.1.9.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.9.2}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.1.1.9.2}$		
3.2.1.1.9.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.1.1.9.3}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.1.1.9.3}$		

	$C_{3.2.1.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.9.4	$C_{3.2.1.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.1.9.5	$C_{3.2.1.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.1.1	$C_{3.2.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.1.2	$C_{3.2.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.1.3	$C_{3.2.1.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.1.4	$C_{3.2.1.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.1.5	$C_{3.2.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.2.1	$C_{3.2.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.2.2	$C_{3.2.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.2.3	$C_{3.2.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.2.4	$C_{3.2.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.2.5	$C_{3.2.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	четырёх	
	$C_{3.2.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.3.1	$C_{3.2.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.3.2	$C_{3.2.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.3.3	$C_{3.2.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.3.4	$C_{3.2.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.3.5	$C_{3.2.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырёх	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.4.1	$C_{3.2.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляция сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.4.2	$C_{3.2.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.4.3	$C_{3.2.1.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.4.4	$C_{3.2.1.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.4.5	$C_{3.2.1.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.5.1	$C_{3.2.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.5.2	$C_{3.2.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.5.3	$C_{3.2.1.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.5.4	$C_{3.2.1.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.5.5	$C_{3.2.1.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырёх	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.6.1	$C_{3.2.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.6.2	$C_{3.2.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.6.3	$C_{3.2.1.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.6.4	$C_{3.2.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.6.5	$C_{3.2.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.7.1	$C_{3.2.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.7.2	$C_{3.2.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.7.3	$C_{3.2.1.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.7.4	$C_{3.2.1.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.7.4		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.7.4		
3.2.1.2.7.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.7.5	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырёх	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.7.5		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.7.5		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.7.5		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.7.5		
3.2.1.2.8.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.8.1	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.1		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.8.1		
3.2.1.2.8.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.8.2	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.2		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.8.2		
3.2.1.2.8.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.8.3	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.3		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.3		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.3		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.8.3		
3.2.1.2.8.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.8.4	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.4		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.4		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.4		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.2.1.2.8.4		
3.2.1.2.8.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.2.1.2.8.5	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.5		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.2.1.2.8.5		

	$C_{3.2.1.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	четырёх	
	$C_{3.2.1.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.9.1	$C_{3.2.1.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.9.2	$C_{3.2.1.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.9.3	$C_{3.2.1.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.9.4	$C_{3.2.1.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.1.2.9.5	$C_{3.2.1.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.1.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.1.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.1.1	$C_{3.2.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.1.2	$C_{3.2.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.1.3	$C_{3.2.2.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.1.4	$C_{3.2.2.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.1.5	$C_{3.2.2.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.2.1	$C_{3.2.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.2.2	$C_{3.2.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.2.3	$C_{3.2.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.2.4	$C_{3.2.2.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.2.5	$C_{3.2.2.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.3.1	$C_{3.2.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.3.2	$C_{3.2.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.3.3	$C_{3.2.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.3}$	кабелями в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.3.3}$		
3.2.2.1.3.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.3.4}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.3.4}$		
3.2.2.1.3.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.3.5}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.3.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.3.5}$		
3.2.2.1.4.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.4.1}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.4.1}$		
3.2.2.1.4.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.4.2}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.4.2}$		
3.2.2.1.4.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.4.3}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.4.3}$		
3.2.2.1.4.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.4.4}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.4.4}$		

	$C_{3.2.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	кабелями в блоке	
	$C_{3.2.2.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.4.5	$C_{3.2.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.5.1	$C_{3.2.2.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.5.2	$C_{3.2.2.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.5.3	$C_{3.2.2.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.5.4	$C_{3.2.2.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.5.5	$C_{3.2.2.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.5.5}$	кабелей в блоке более четырех	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.5.5}$		
3.2.2.1.6.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.6.1}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.6.1}$		
3.2.2.1.6.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.6.2}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.6.2}$		
3.2.2.1.6.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.6.3}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.6.3}$		
3.2.2.1.6.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.6.4}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.6.4}$		
3.2.2.1.6.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.6.5}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.6.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.6.5}$		
3.2.2.1.7.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.7.1}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.1}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.1}$	кабелем в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.7.1}$		
3.2.2.1.7.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.7.2}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.7.2}$		
3.2.2.1.7.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.7.3}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.7.3}$		
3.2.2.1.7.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.7.4}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.7.4}$		
3.2.2.1.7.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.7.5}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.7.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.7.5}$		
3.2.2.1.8.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.8.1}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.8.1}$		
3.2.2.1.8.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.8.2}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.2}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.2}$	кабелями в блоке	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.8.2}$		
3.2.2.1.8.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.8.3}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.8.3}$		
3.2.2.1.8.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.8.4}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.8.4}$		
3.2.2.1.8.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.8.5}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.8.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.8.5}$		
3.2.2.1.9.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.9.1}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.9.1}$		
3.2.2.1.9.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.9.2}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.2.2.1.9.2}$		
3.2.2.1.9.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.2.2.1.9.3}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.2.2.1.9.3}$		

	$C_{3.2.2.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.9.4	$C_{3.2.2.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.1.9.5	$C_{3.2.2.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.1.1	$C_{3.2.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.1.2	$C_{3.2.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.1.3	$C_{3.2.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.1.4	$C_{3.2.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.1.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.1.4		
3.2.2.2.1.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.1.5	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.1.5		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.1.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.1.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.1.5		
3.2.2.2.2.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.2.1	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.2.1		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.2.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.2.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.2.1		
3.2.2.2.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.2.2	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.2.2		
3.2.2.2.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.2.3	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.2.3		
3.2.2.2.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.2.4	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.2.2.2.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.2.2.2.2.4		
3.2.2.2.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.2.2.2.2.5	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.2.2.2.2.5		
	C _{15-20 кВ} 3.2.2.2.2.5		

	$C_{3.2.2.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	четырех	
	$C_{3.2.2.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.3.1	$C_{3.2.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.3.2	$C_{3.2.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.3.3	$C_{3.2.2.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.3.4	$C_{3.2.2.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.3.5	$C_{3.2.2.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.4.1	$C_{3.2.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.4.2	$C_{3.2.2.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.4.3	$C_{3.2.2.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.4.4	$C_{3.2.2.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.4.5	$C_{3.2.2.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.5.1	$C_{3.2.2.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.5.2	$C_{3.2.2.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.5.3	$C_{3.2.2.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.5.4	$C_{3.2.2.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.5.5	$C_{3.2.2.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.6.1	$C_{3.2.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.6.2	$C_{3.2.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.6.3	$C_{3.2.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	кабелями в блоке	
	$C_{3.2.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.6.4	$C_{3.2.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.6.5	$C_{3.2.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.7.1	$C_{3.2.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.7.2	$C_{3.2.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.7.3	$C_{3.2.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.7.4	$C_{3.2.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.7.5	$C_{3.2.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.8.1	$C_{3.2.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.8.2	$C_{3.2.2.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.8.3	$C_{3.2.2.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.8.4	$C_{3.2.2.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.8.5	$C_{3.2.2.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в блоке более	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.2.2.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	четырёх	
	$C_{3.2.2.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.9.1	$C_{3.2.2.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одним кабелем в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.9.2	$C_{3.2.2.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.9.3	$C_{3.2.2.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.9.4	$C_{3.2.2.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в блоке	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.2.2.2.9.5	$C_{3.2.2.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в блоках многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством кабелей в блоке более четырех	рублей/км
	$C_{3.2.2.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.2.2.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.1.1	$C_{3.3.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	
	$C_{3.3.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.1.2	$C_{3.3.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.1.3	$C_{3.3.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.1.4	$C_{3.3.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.1.5	$C_{3.3.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.2.1	$C_{3.3.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.2.2	$C_{3.3.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.2.3	$C_{3.3.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.2.4	$C_{3.3.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.2.5	$C_{3.3.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.3.1	$C_{3.3.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.3.2	$C_{3.3.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.3.3	$C_{3.3.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.3.4	$C_{3.3.1.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.3.5	$C_{3.3.1.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.4.1	$C_{3.3.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.4.2	$C_{3.3.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.4.3	$C_{3.3.1.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.4.4	$C_{3.3.1.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.4.5	$C_{3.3.1.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.5.1	$C_{3.3.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.5.2	$C_{3.3.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.5.3	$C_{3.3.1.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.5.4	$C_{3.3.1.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.5.5	$C_{3.3.1.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	
	$C_{3.3.1.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.6.1	$C_{3.3.1.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.6.2	$C_{3.3.1.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.6.3	$C_{3.3.1.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.6.4	$C_{3.3.1.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.6.5	$C_{3.3.1.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.7.1	$C_{3.3.1.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	
	$C_{3.3.1.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.7.2	$C_{3.3.1.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.7.3	$C_{3.3.1.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.7.4	$C_{3.3.1.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.7.5	$C_{3.3.1.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.8.1	$C_{3.3.1.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.8.2	$C_{3.3.1.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.8.3	$C_{3.3.1.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.8.4	$C_{3.3.1.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.8.5	$C_{3.3.1.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.9.1	$C_{3.3.1.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.9.2	$C_{3.3.1.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.1.9.3	$C_{3.3.1.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800	рублей/км
	$C_{3.3.1.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.1.9.3}	квадратных мм с тремя кабелями в канале	
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.1.9.3}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.1.9.3}		
3.3.1.1.9.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.1.9.4}	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.1.9.4}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.1.9.4}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.1.9.4}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.1.9.4}		
3.3.1.1.9.5	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.1.9.5}	кабельные линии в каналах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.1.9.5}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.1.9.5}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.1.9.5}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.1.9.5}		
3.3.1.2.1.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.1.1}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.1.1}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.1.1}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.1.1}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.1.1}		
3.3.1.2.1.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.1.2}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.1.2}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.1.2}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.1.2}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.1.2}		
3.3.1.2.1.3	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.1.3}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.1.3}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.1.3}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.1.3}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.1.3}		
3.3.1.2.1.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.1.4}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.1.4}		

	$C_{3.3.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с четырьмя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.1.5	$C_{3.3.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.2.1	$C_{3.3.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.2.2	$C_{3.3.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.2.3	$C_{3.3.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.2.4	$C_{3.3.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.2.5	$C_{3.3.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с количеством кабелей в канале более четырех	
	$C_{3.3.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.3.1	$C_{3.3.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.3.2	$C_{3.3.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.3.3	$C_{3.3.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.3.4	$C_{3.3.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.3.5	$C_{3.3.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.4.1	$C_{3.3.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	С _{3.3.1.2.4.1} ^{15-20 кВ}	включительно с одним кабелем в канале	
	С _{3.3.1.2.4.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.1} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.4.2	С _{3.3.1.2.4.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	С _{3.3.1.2.4.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.2} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.4.3	С _{3.3.1.2.4.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	С _{3.3.1.2.4.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.3} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.4.4	С _{3.3.1.2.4.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	С _{3.3.1.2.4.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.4} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.4.5	С _{3.3.1.2.4.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	С _{3.3.1.2.4.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.4.5} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.5.1	С _{3.3.1.2.5.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	С _{3.3.1.2.5.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.3.1.2.5.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.3.1.2.5.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.3.1.2.5.1} ^{110 кВ и выше}		
3.3.1.2.5.2	С _{3.3.1.2.5.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм	рублей/км
	С _{3.3.1.2.5.2} ^{1-10 кВ}		

	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.5.2}	включительно с двумя кабелями в канале	
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.5.2}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.5.2}		
3.3.1.2.5.3	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.5.3}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.5.3}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.5.3}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.5.3}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.5.3}		
3.3.1.2.5.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.5.4}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.5.4}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.5.4}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.5.4}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.5.4}		
3.3.1.2.5.5	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.5.5}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.5.5}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.5.5}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.5.5}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.5.5}		
3.3.1.2.6.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.6.1}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.6.1}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.6.1}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.6.1}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.6.1}		
3.3.1.2.6.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.6.2}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.6.2}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.3.1.2.6.2}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.3.1.2.6.2}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.3.1.2.6.2}		
3.3.1.2.6.3	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.3.1.2.6.3}	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.3.1.2.6.3}		

	$C_{3.3.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с тремя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.6.4	$C_{3.3.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.6.5	$C_{3.3.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.7.1	$C_{3.3.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.7.2	$C_{3.3.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.7.3	$C_{3.3.1.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.7.4	$C_{3.3.1.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с четырьмя кабелями в канале	
	$C_{3.3.1.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.7.5	$C_{3.3.1.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.8.1	$C_{3.3.1.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.8.2	$C_{3.3.1.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.8.3	$C_{3.3.1.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.8.4	$C_{3.3.1.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.8.5	$C_{3.3.1.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.1.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с количеством кабелей в канале более четырех	
	$C_{3.3.1.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.9.1	$C_{3.3.1.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.9.2	$C_{3.3.1.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.9.3	$C_{3.3.1.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.9.4	$C_{3.3.1.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.1.2.9.5	$C_{3.3.1.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.1.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.1.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.1.1	$C_{3.3.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	
	$C_{3.3.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.1.2	$C_{3.3.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.1.3	$C_{3.3.2.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.1.4	$C_{3.3.2.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.1.5	$C_{3.3.2.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.2.1	$C_{3.3.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.2.2	$C_{3.3.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.2.3	$C_{3.3.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.2.4	$C_{3.3.2.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.2.5	$C_{3.3.2.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.3.1	$C_{3.3.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.3.2	$C_{3.3.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.3.3	$C_{3.3.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.3.4	$C_{3.3.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.3.5	$C_{3.3.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.4.1	$C_{3.3.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.4.2	$C_{3.3.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.4.3	$C_{3.3.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.4.4	$C_{3.3.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.4.5	$C_{3.3.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.5.1	$C_{3.3.2.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.5.2	$C_{3.3.2.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.5.3	$C_{3.3.2.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.5.4	$C_{3.3.2.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.5.5	$C_{3.3.2.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырёх	
	$C_{3.3.2.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.6.1	$C_{3.3.2.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.6.2	$C_{3.3.2.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.6.3	$C_{3.3.2.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.6.4	$C_{3.3.2.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.6.5	$C_{3.3.2.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырёх	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.7.1	$C_{3.3.2.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	
	$C_{3.3.2.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.7.2	$C_{3.3.2.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.7.3	$C_{3.3.2.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.7.4	$C_{3.3.2.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.7.5	$C_{3.3.2.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.8.1	$C_{3.3.2.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.8.2	$C_{3.3.2.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.8.3	$C_{3.3.2.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.8.4	$C_{3.3.2.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.8.5	$C_{3.3.2.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.9.1	$C_{3.3.2.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.9.2	$C_{3.3.2.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.9.3	$C_{3.3.2.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм с тремя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.9.4	$C_{3.3.2.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.1.9.5	$C_{3.3.2.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.1.1	$C_{3.3.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.1.2	$C_{3.3.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.1.3	$C_{3.3.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.1.4	$C_{3.3.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.1.4	включительно с четырьмя кабелями в канале	
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.1.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.1.4		
3.3.2.2.1.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.1.5	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.1.5		
	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.1.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.1.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.1.5		
3.3.2.2.2.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.2.1	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.2.1		
	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.2.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.2.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.2.1		
3.3.2.2.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.2.2	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.2.2		
3.3.2.2.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.2.3	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.2.3		
3.3.2.2.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.2.4	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.3.2.2.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.3.2.2.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.3.2.2.2.4		
3.3.2.2.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.3.2.2.2.5	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.3.2.2.2.5		

	$C_{3.3.2.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с количеством кабелей в канале более четырех	
	$C_{3.3.2.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.3.1	$C_{3.3.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.3.2	$C_{3.3.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.3.3	$C_{3.3.2.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.3.4	$C_{3.3.2.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.3.5	$C_{3.3.2.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.4.1	$C_{3.3.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с одним кабелем в канале	
	$C_{3.3.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.4.2	$C_{3.3.2.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.4.3	$C_{3.3.2.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.4.4	$C_{3.3.2.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.4.5	$C_{3.3.2.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.5.1	$C_{3.3.2.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.5.2	$C_{3.3.2.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с двумя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.5.3	$C_{3.3.2.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.5.4	$C_{3.3.2.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.5.5	$C_{3.3.2.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.6.1	$C_{3.3.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.6.2	$C_{3.3.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.6.3	$C_{3.3.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.6.4	$C_{3.3.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.6.5	$C_{3.3.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.7.1	$C_{3.3.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.7.2	$C_{3.3.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.7.3	$C_{3.3.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.7.4	$C_{3.3.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с четырьмя кабелями в канале	
	$C_{3.3.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.7.5	$C_{3.3.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.8.1	$C_{3.3.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.8.2	$C_{3.3.2.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.8.3	$C_{3.3.2.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.8.4	$C_{3.3.2.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.8.5	$C_{3.3.2.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.3.2.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	включительно с количеством кабелей в канале более четырех	
	$C_{3.3.2.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.9.1	$C_{3.3.2.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одним кабелем в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.9.2	$C_{3.3.2.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.9.3	$C_{3.3.2.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.9.4	$C_{3.3.2.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в канале	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.3.2.2.9.5	$C_{3.3.2.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в каналах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством кабелей в канале более четырех	рублей/км
	$C_{3.3.2.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.3.2.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.1.1	$C_{3.4.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.1.2	$C_{3.4.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.1.3	$C_{3.4.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.1.4	$C_{3.4.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.1.5	$C_{3.4.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.2.1	$C_{3.4.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.2.2	$C_{3.4.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.2.3	$C_{3.4.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.2.4	$C_{3.4.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.2.5	$C_{3.4.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.3.1	$C_{3.4.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.3.2	$C_{3.4.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.3.3	$C_{3.4.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.3.4	$C_{3.4.1.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.3.5	$C_{3.4.1.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.4.1	$C_{3.4.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.4.2	$C_{3.4.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.4.3	$C_{3.4.1.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.4.4	$C_{3.4.1.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.4.5	$C_{3.4.1.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.5.1	$C_{3.4.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.5.2	$C_{3.4.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.5.3	$C_{3.4.1.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.5.4	$C_{3.4.1.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.5.5	$C_{3.4.1.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	$C_{3.4.1.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.6.1	$C_{3.4.1.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.6.2	$C_{3.4.1.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.6.3	$C_{3.4.1.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.6.4	$C_{3.4.1.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.6.5	$C_{3.4.1.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.7.1	$C_{3.4.1.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.7.2	$C_{3.4.1.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.7.3	$C_{3.4.1.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.7.4	$C_{3.4.1.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.7.5	$C_{3.4.1.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.8.1	$C_{3.4.1.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.8.2	$C_{3.4.1.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.8.3	$C_{3.4.1.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.8.4	$C_{3.4.1.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.8.5	$C_{3.4.1.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.9.1	$C_{3.4.1.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.9.2	$C_{3.4.1.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.9.3	$C_{3.4.1.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.9.4	$C_{3.4.1.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.1.9.5	$C_{3.4.1.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.1.1	$C_{3.4.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.1.2	$C_{3.4.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.1.3	$C_{3.4.1.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.1.4	$C_{3.4.1.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.1.5	$C_{3.4.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.2.1	$C_{3.4.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.2.2	$C_{3.4.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.2.3	$C_{3.4.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.2.4	$C_{3.4.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.2.5	$C_{3.4.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	$C_{3.4.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.3.1	$C_{3.4.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.3.2	$C_{3.4.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.3.3	$C_{3.4.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.3.4	$C_{3.4.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.3.5	$C_{3.4.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.4.1	$C_{3.4.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.4.1}	250 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.4.1}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.4.1}		
3.4.1.2.4.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.4.2}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.4.2}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.4.2}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.4.2}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.4.2}		
3.4.1.2.4.3	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.4.3}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.4.3}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.4.3}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.4.3}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.4.3}		
3.4.1.2.4.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.4.4}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.4.4}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.4.4}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.4.4}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.4.4}		
3.4.1.2.4.5	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.4.5}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.4.5}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.4.5}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.4.5}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.4.5}		
3.4.1.2.5.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.5.1}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.5.1}		
	C ^{15-20 кВ} _{3.4.1.2.5.1}		
	C ^{27,5-60 кВ} _{3.4.1.2.5.1}		
	C ^{110 кВ и выше} _{3.4.1.2.5.1}		
3.4.1.2.5.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.4.1.2.5.2}	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	C ^{1-10 кВ} _{3.4.1.2.5.2}		

	$C_{3.4.1.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.5.3	$C_{3.4.1.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.5.4	$C_{3.4.1.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.5.5	$C_{3.4.1.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.6.1	$C_{3.4.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.6.2	$C_{3.4.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.6.3	$C_{3.4.1.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.6.4	$C_{3.4.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.6.5	$C_{3.4.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.7.1	$C_{3.4.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.7.2	$C_{3.4.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.7.3	$C_{3.4.1.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.7.4	$C_{3.4.1.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.1.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.7.5	$C_{3.4.1.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.8.1	$C_{3.4.1.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.8.2	$C_{3.4.1.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.8.3	$C_{3.4.1.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.8.4	$C_{3.4.1.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.8.5	$C_{3.4.1.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.1.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	$C_{3.4.1.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.9.1	$C_{3.4.1.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.9.2	$C_{3.4.1.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.9.3	$C_{3.4.1.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.9.4	$C_{3.4.1.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.1.2.9.5	$C_{3.4.1.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.1.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.1.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.1.1	$C_{3.4.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.1.2	$C_{3.4.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.1.3	$C_{3.4.2.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.1.4	$C_{3.4.2.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.1.5	$C_{3.4.2.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.2.1	$C_{3.4.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.2.2	$C_{3.4.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.2.3	$C_{3.4.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.2.4	$C_{3.4.2.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.2.5	$C_{3.4.2.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.3.1	$C_{3.4.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.3.2	$C_{3.4.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.3.3	$C_{3.4.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.3.4	$C_{3.4.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.3.5	$C_{3.4.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.4.1	$C_{3.4.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.4.2	$C_{3.4.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.4.3	$C_{3.4.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.4.4	$C_{3.4.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.4.5	$C_{3.4.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.5.1	$C_{3.4.2.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.5.2	$C_{3.4.2.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.5.3	$C_{3.4.2.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.5.4	$C_{3.4.2.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.5.5	$C_{3.4.2.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	$C_{3.4.2.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.6.1	$C_{3.4.2.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.6.2	$C_{3.4.2.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.6.3	$C_{3.4.2.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.6.4	$C_{3.4.2.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.6.5	$C_{3.4.2.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.7.1	$C_{3.4.2.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.7.2	$C_{3.4.2.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.7.3	$C_{3.4.2.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.7.4	$C_{3.4.2.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.7.5	$C_{3.4.2.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.8.1	$C_{3.4.2.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.8.2	$C_{3.4.2.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.8.3	$C_{3.4.2.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.8.4	$C_{3.4.2.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.8.5	$C_{3.4.2.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.9.1	$C_{3.4.2.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.9.2	$C_{3.4.2.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.9.3	$C_{3.4.2.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.9.4	$C_{3.4.2.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.1.9.5	$C_{3.4.2.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.1.1	$C_{3.4.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.1.2	$C_{3.4.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.1.3	$C_{3.4.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.1.4	$C_{3.4.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.1.5	$C_{3.4.2.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.2.1	$C_{3.4.2.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.2.2	$C_{3.4.2.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.2.3	$C_{3.4.2.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.2.4	$C_{3.4.2.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.2.5	$C_{3.4.2.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	С _{3.4.2.2.2.5} ^{15-20 кВ}	квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	С _{3.4.2.2.2.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.2.5} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.3.1	С _{3.4.2.2.3.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	С _{3.4.2.2.3.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.1} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.3.2	С _{3.4.2.2.3.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	С _{3.4.2.2.3.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.2} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.3.3	С _{3.4.2.2.3.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	С _{3.4.2.2.3.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.3} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.3.4	С _{3.4.2.2.3.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	С _{3.4.2.2.3.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.4} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.3.5	С _{3.4.2.2.3.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	С _{3.4.2.2.3.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.4.2.2.3.5} ^{110 кВ и выше}		
3.4.2.2.4.1	С _{3.4.2.2.4.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	С _{3.4.2.2.4.1} ^{1-10 кВ}		

	$C_{3.4.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	250 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.4.2	$C_{3.4.2.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.4.3	$C_{3.4.2.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.4.4	$C_{3.4.2.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.4.5	$C_{3.4.2.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.5.1	$C_{3.4.2.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.5.2	$C_{3.4.2.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.5.3	$C_{3.4.2.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.5.4	$C_{3.4.2.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.5.5	$C_{3.4.2.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.6.1	$C_{3.4.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.6.2	$C_{3.4.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.6.3	$C_{3.4.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	400 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.6.4	$C_{3.4.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.6.5	$C_{3.4.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.7.1	$C_{3.4.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.7.2	$C_{3.4.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.7.3	$C_{3.4.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.7.4	$C_{3.4.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	
	$C_{3.4.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.7.5	$C_{3.4.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.8.1	$C_{3.4.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.8.2	$C_{3.4.2.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.8.3	$C_{3.4.2.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.8.4	$C_{3.4.2.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.8.5	$C_{3.4.2.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.4.2.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	
	$C_{3.4.2.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.9.1	$C_{3.4.2.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одним кабелем в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.9.2	$C_{3.4.2.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.9.3	$C_{3.4.2.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.9.4	$C_{3.4.2.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в туннеле или коллекторе	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.4.2.2.9.5	$C_{3.4.2.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в туннелях и коллекторах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством кабелей в туннеле или коллекторе более четырех	рублей/км
	$C_{3.4.2.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.4.2.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.1.1	$C_{3.5.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.1.2	$C_{3.5.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.1.3	$C_{3.5.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.1.4	$C_{3.5.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.1.5	$C_{3.5.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.2.1	$C_{3.5.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.2.2	$C_{3.5.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.2.3	$C_{3.5.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.2.4	$C_{3.5.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.2.5	$C_{3.5.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.3.1	$C_{3.5.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.3.2	$C_{3.5.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.3.3	$C_{3.5.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.3.4	$C_{3.5.1.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.3.5	$C_{3.5.1.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.4.1	$C_{3.5.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.4.2	$C_{3.5.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.4.3	$C_{3.5.1.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.4.4	$C_{3.5.1.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.4.5	$C_{3.5.1.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.5.1	$C_{3.5.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.5.2	$C_{3.5.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.5.3	$C_{3.5.1.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.5.4	$C_{3.5.1.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.5.5	$C_{3.5.1.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.1.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.6.1	$C_{3.5.1.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.6.2	$C_{3.5.1.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.6.3	$C_{3.5.1.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.6.4	$C_{3.5.1.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.6.5	$C_{3.5.1.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.7.1	$C_{3.5.1.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.7.2	$C_{3.5.1.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.7.3	$C_{3.5.1.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.7.4	$C_{3.5.1.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.7.5	$C_{3.5.1.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.8.1	$C_{3.5.1.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.8.2	$C_{3.5.1.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.8.3	$C_{3.5.1.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.8.4	$C_{3.5.1.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.8.5	$C_{3.5.1.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.9.1	$C_{3.5.1.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.9.2	$C_{3.5.1.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.9.3	$C_{3.5.1.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.9.4	$C_{3.5.1.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.1.9.5	$C_{3.5.1.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.1.1	$C_{3.5.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.1.2	$C_{3.5.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.1.3	$C_{3.5.1.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.1.4	$C_{3.5.1.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.1.5	$C_{3.5.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.2.1	$C_{3.5.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.2.2	$C_{3.5.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.2.3	$C_{3.5.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.2.4	$C_{3.5.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.2.5	$C_{3.5.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.3.1	$C_{3.5.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.3.2	$C_{3.5.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.3.3	$C_{3.5.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.3.4	$C_{3.5.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.3.5	$C_{3.5.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.4.1	$C_{3.5.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	250 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.4.2	$C_{3.5.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.4.3	$C_{3.5.1.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.4.4	$C_{3.5.1.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.4.5	$C_{3.5.1.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.5.1	$C_{3.5.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.5.2	$C_{3.5.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.5.3	$C_{3.5.1.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.5.4	$C_{3.5.1.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.5.5	$C_{3.5.1.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.6.1	$C_{3.5.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.6.2	$C_{3.5.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.6.3	$C_{3.5.1.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.6.4	$C_{3.5.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.6.5	$C_{3.5.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.7.1	$C_{3.5.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.7.2	$C_{3.5.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.7.3	$C_{3.5.1.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.7.4	$C_{3.5.1.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.1.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.7.5	$C_{3.5.1.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.8.1	$C_{3.5.1.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.8.2	$C_{3.5.1.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.8.3	$C_{3.5.1.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.8.4	$C_{3.5.1.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.8.5	$C_{3.5.1.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.1.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.1.2.8.5}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.9.1	$C_{3.5.1.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.9.2	$C_{3.5.1.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.9.3	$C_{3.5.1.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.9.4	$C_{3.5.1.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.1.2.9.5	$C_{3.5.1.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.1.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.1.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.1.1	$C_{3.5.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.1.2	$C_{3.5.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.1.3	$C_{3.5.2.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.1.4	$C_{3.5.2.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.1.5	$C_{3.5.2.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.2.1	$C_{3.5.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.2.2	$C_{3.5.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.2.3	$C_{3.5.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.2.4	$C_{3.5.2.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.2.5	$C_{3.5.2.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.3.1	$C_{3.5.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.3.2	$C_{3.5.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.3.3	$C_{3.5.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.3.4	$C_{3.5.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.3.5	$C_{3.5.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.4.1	$C_{3.5.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.4.2	$C_{3.5.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.4.3	$C_{3.5.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.4.4	$C_{3.5.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.4.5	$C_{3.5.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.5.1	$C_{3.5.2.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.5.2	$C_{3.5.2.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.5.3	$C_{3.5.2.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.5.4	$C_{3.5.2.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.5.5	$C_{3.5.2.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.2.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.6.1	$C_{3.5.2.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.6.2	$C_{3.5.2.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.6.3	$C_{3.5.2.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.6.4	$C_{3.5.2.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.6.5	$C_{3.5.2.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.7.1	$C_{3.5.2.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.7.2	$C_{3.5.2.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.7.3	$C_{3.5.2.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.7.4	$C_{3.5.2.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.7.5	$C_{3.5.2.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.8.1	$C_{3.5.2.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.8.2	$C_{3.5.2.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.8.3	$C_{3.5.2.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.8.4	$C_{3.5.2.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.8.5	$C_{3.5.2.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.9.1	$C_{3.5.2.1.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.9.2	$C_{3.5.2.1.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.9.3	$C_{3.5.2.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	свыше 800 квадратных мм с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.9.4	$C_{3.5.2.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.1.9.5	$C_{3.5.2.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.1.1	$C_{3.5.2.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.1.2	$C_{3.5.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.1.3	$C_{3.5.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.1.4	$C_{3.5.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.1.5	$C_{3.5.2.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.2.1	$C_{3.5.2.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.2.2	$C_{3.5.2.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.2.3	$C_{3.5.2.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.2.4	$C_{3.5.2.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.2.5	$C_{3.5.2.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.2.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.3.1	$C_{3.5.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.3.2	$C_{3.5.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.3.3	$C_{3.5.2.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.3.4	$C_{3.5.2.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.3.5	$C_{3.5.2.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.4.1	$C_{3.5.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	250 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.4.2	$C_{3.5.2.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.4.3	$C_{3.5.2.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.4.4	$C_{3.5.2.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.4.5	$C_{3.5.2.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.5.1	$C_{3.5.2.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.5.2	$C_{3.5.2.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.5.3	$C_{3.5.2.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.5.4	$C_{3.5.2.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.5.5	$C_{3.5.2.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.6.1	$C_{3.5.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.6.2	$C_{3.5.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.6.3	$C_{3.5.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	400 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.6.4	$C_{3.5.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.6.5	$C_{3.5.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде . более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.7.1	$C_{3.5.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.7.2	$C_{3.5.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.7.3	$C_{3.5.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.7.4	$C_{3.5.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	
	$C_{3.5.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.7.5	$C_{3.5.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.8.1	$C_{3.5.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.8.2	$C_{3.5.2.2.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.8.3	$C_{3.5.2.2.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.8.4	$C_{3.5.2.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.8.5	$C_{3.5.2.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.5.2.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	800 квадратных мм включительно с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	
	$C_{3.5.2.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.9.1	$C_{3.5.2.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одним кабелем в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.9.2	$C_{3.5.2.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.9.3	$C_{3.5.2.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.9.4	$C_{3.5.2.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя кабелями в галерее или на эстакаде	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.5.2.2.9.5	$C_{3.5.2.2.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством кабелей в галерее или на эстакаде более четырех	рублей/км
	$C_{3.5.2.2.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.5.2.2.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.1.1	$C_{3.6.1.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.1.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{3.6.1.1.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.1.2	$C_{3.6.1.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.1.3	$C_{3.6.1.1.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.1.4	$C_{3.6.1.1.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.1.5	$C_{3.6.1.1.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.2.1	$C_{3.6.1.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.2.2	$C_{3.6.1.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного	рублей/км

	$C_{3.6.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
	$C_{3.6.1.1.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.2.3	$C_{3.6.1.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.2.4	$C_{3.6.1.1.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.2.5	$C_{3.6.1.1.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.3.1	$C_{3.6.1.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.3.2	$C_{3.6.1.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

3.6.1.1.3.3	$C_{3.6.1.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.3.4	$C_{3.6.1.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.3.5	$C_{3.6.1.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.4.1	$C_{3.6.1.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.4.2	$C_{3.6.1.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.4.3	$C_{3.6.1.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.4.4	$C_{3.6.1.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.4.5	$C_{3.6.1.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырёх	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.5.1	$C_{3.6.1.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.5.2	$C_{3.6.1.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.5.3	$C_{3.6.1.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.5.4	$C_{3.6.1.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 250 до 300 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$	включительно с четырьмя трубами в скважине	
3.6.1.1.5.5	$C_{3.6.1.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.6.1	$C_{3.6.1.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.6.2	$C_{3.6.1.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.6.3	$C_{3.6.1.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.6.4	$C_{3.6.1.1.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.6.5	$C_{3.6.1.1.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.1.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	включительно с количеством труб в скважине более четырех	
	$C_{3.6.1.1.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.7.1	$C_{3.6.1.1.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.7.2	$C_{3.6.1.1.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.7.3	$C_{3.6.1.1.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.7.4	$C_{3.6.1.1.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.7.5	$C_{3.6.1.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.8.1	$C_{3.6.1.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.1	изоляция сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.8.1		
3.6.1.1.8.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.8.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.2		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.2		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.2		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.8.2		
3.6.1.1.8.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.8.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.3		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.3		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.3		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.8.3		
3.6.1.1.8.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.8.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.4		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.4		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.4		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.8.4		
3.6.1.1.8.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.8.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.5		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.5		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.8.5		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.8.5		
3.6.1.1.9.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.9.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.9.1		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.9.1		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.9.1		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}$ 3.6.1.1.9.1		
3.6.1.1.9.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}$ 3.6.1.1.9.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}$ 3.6.1.1.9.2		

	$C_{3.6.1.1.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	
	$C_{3.6.1.1.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.9.3	$C_{3.6.1.1.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.9.4	$C_{3.6.1.1.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.1.9.5	$C_{3.6.1.1.9.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.1.9.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.1.9.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.1.1	$C_{3.6.1.2.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.1.2	$C_{3.6.1.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.1.3	$C_{3.6.1.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$	бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	
	$C_{3.6.1.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.1.4	$C_{3.6.1.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.1.5	$C_{3.6.1.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.2.1	$C_{3.6.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.2.2	$C_{3.6.1.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.2.3	$C_{3.6.1.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.2.4	$C_{3.6.1.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$	бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	
	$C_{3.6.1.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.2.5	$C_{3.6.1.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.3.1	$C_{3.6.1.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.3.2	$C_{3.6.1.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.3.3	$C_{3.6.1.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.3.4	$C_{3.6.1.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.3.5	$C_{3.6.1.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.1.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	
	$C_{3.6.1.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.4.1	$C_{3.6.1.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.4.2	$C_{3.6.1.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.4.3	$C_{3.6.1.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.4.4	$C_{3.6.1.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.4.5	$C_{3.6.1.2.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.5.1	$C_{3.6.1.2.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом	рублей/км

	$C_{3.6.1.2.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{3.6.1.2.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.5.2	$C_{3.6.1.2.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.5.3	$C_{3.6.1.2.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.5.4	$C_{3.6.1.2.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.5.5	$C_{3.6.1.2.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.6.1	$C_{3.6.1.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.6.2		кабельные линии,	рублей/км

	$C_{3.6.1.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
	$C_{3.6.1.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.6.3	$C_{3.6.1.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.6.4	$C_{3.6.1.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.6.5	$C_{3.6.1.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.7.1	$C_{3.6.1.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.7.2	$C_{3.6.1.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

3.6.1.2.7.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.7.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.7.3		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.7.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.7.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.7.3		
3.6.1.2.7.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.7.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.7.4		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.7.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.7.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.7.4		
3.6.1.2.7.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.7.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырёх	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.7.5		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.7.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.7.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.7.5		
3.6.1.2.8.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.8.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.8.1		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.8.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.8.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.8.1		
3.6.1.2.8.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.8.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.8.2		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.8.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.8.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.8.2		
3.6.1.2.8.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.8.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.8.3		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.8.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.8.3		

	$C_{3.6.1.2.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$	трубами в скважине	
3.6.1.2.8.4	$C_{3.6.1.2.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.8.5	$C_{3.6.1.2.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.8.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.9.1	$C_{3.6.1.2.9.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.9.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.9.2	$C_{3.6.1.2.9.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.9.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.9.3	$C_{3.6.1.2.9.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.9.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.1.2.9.4	$C_{3.6.1.2.9.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя	рублей/км
	$C_{3.6.1.2.9.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.1.2.9.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.9.4	трубами в скважине	
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.9.4		
3.6.1.2.9.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.1.2.9.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.1.2.9.5		
	С _{15-20 кВ} 3.6.1.2.9.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.1.2.9.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.1.2.9.5		
3.6.2.1.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.1.1		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.1.1		
3.6.2.1.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.1.2		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.1.2		
3.6.2.1.1.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.1.3		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.1.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.1.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.1.3		
3.6.2.1.1.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.1.4		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.1.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.1.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.1.4		
3.6.2.1.1.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.1.5		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.1.5		

	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.1.5}$	до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.1.5}$		
3.6.2.1.2.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.2.1}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.1}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.1}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.1}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.2.1}$		
3.6.2.1.2.2	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.2.2}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.2}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.2}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.2}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.2.2}$		
3.6.2.1.2.3	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.2.3}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.3}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.3}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.3}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.2.3}$		
3.6.2.1.2.4	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.2.4}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.4}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.4}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.4}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.2.4}$		
3.6.2.1.2.5	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.2.5}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.5}$		
	$C_{15-20 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.5}$		
	$C_{27,5-60 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.2.5}$		
	$C_{110 \text{ кВ и выше}}^{3.6.2.1.2.5}$		
3.6.2.1.3.1	$C_{0,4 \text{ кВ и ниже}}^{3.6.2.1.3.1}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения,	рублей/км
	$C_{1-10 \text{ кВ}}^{3.6.2.1.3.1}$		

	$C_{3.6.2.1.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$	многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{3.6.2.1.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.3.2	$C_{3.6.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.3.3	$C_{3.6.2.1.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.3.4	$C_{3.6.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.3.5	$C_{3.6.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.4.1	$C_{3.6.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.4.2	$C_{3.6.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного	рублей/км .
	$C_{3.6.2.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.2.1.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$	бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
	$C_{3.6.2.1.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.4.3	$C_{3.6.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.4.4	$C_{3.6.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.4.5	$C_{3.6.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.4.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.5.1	$C_{3.6.2.1.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.5.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.5.2	$C_{3.6.2.1.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.5.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.5.3	$C_{3.6.2.1.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом	рублей/км

	$C_{3.6.2.1.5.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	
	$C_{3.6.2.1.5.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.5.4	$C_{3.6.2.1.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.5.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.5.5	$C_{3.6.2.1.5.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.5.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.6.1	$C_{3.6.2.1.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.6.2	$C_{3.6.2.1.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.6.3	$C_{3.6.2.1.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.6.4		кабельные линии,	рублей/км

	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.6.4	прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.6.4		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.6.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.6.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.6.4		
3.6.2.1.6.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.6.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.6.5		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.6.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.6.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.6.5		
3.6.2.1.7.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.7.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.7.1		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.7.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.7.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.7.1		
3.6.2.1.7.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.7.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.7.2		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.7.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.7.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.7.2		
3.6.2.1.7.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.7.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.7.3		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.7.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.7.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.7.3		
3.6.2.1.7.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.7.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.6.2.1.7.4		
	C _{15-20 кВ} 3.6.2.1.7.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.7.4		

	$C_{3.6.2.1.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$	трубами в скважине	
3.6.2.1.7.5	$C_{3.6.2.1.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.8.1	$C_{3.6.2.1.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.8.2	$C_{3.6.2.1.8.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.8.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.8.3	$C_{3.6.2.1.8.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.8.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.8.4	$C_{3.6.2.1.8.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.8.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.1.8.5	$C_{3.6.2.1.8.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм	рублей/км
	$C_{3.6.2.1.8.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.1.8.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.8.5	включительно с количеством труб в скважине более четырех	
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.8.5		
3.6.2.1.9.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.9.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.9.1		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.9.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.9.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.9.1		
3.6.2.1.9.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.9.2	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.9.2		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.9.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.9.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.9.2		
3.6.2.1.9.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.9.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.9.3		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.9.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.9.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.9.3		
3.6.2.1.9.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.9.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.9.4		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.9.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.9.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.9.4		
3.6.2.1.9.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.9.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.1.9.5		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.1.9.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.1.9.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.1.9.5		
3.6.2.2.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.2.1.1		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.2.1.1		

	$C_{3.6.2.2.1.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{3.6.2.2.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.1.2	$C_{3.6.2.2.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.1.3	$C_{3.6.2.2.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.1.4	$C_{3.6.2.2.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.1.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.1.5	$C_{3.6.2.2.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.1.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.2.1	$C_{3.6.2.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.2.2	$C_{3.6.2.2.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.2.2.2.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
	$C_{3.6.2.2.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.2.3	$C_{3.6.2.2.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.2.4	$C_{3.6.2.2.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.2.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.2.5	$C_{3.6.2.2.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.2.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.3.1	$C_{3.6.2.2.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.3.2	$C_{3.6.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.3.3	$C_{3.6.2.2.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		

	$C_{3.6.2.2.3.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$	200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	
	$C_{3.6.2.2.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.3.4	$C_{3.6.2.2.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.3.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.3.5	$C_{3.6.2.2.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырёх	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.4.1	$C_{3.6.2.2.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.4.2	$C_{3.6.2.2.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.4.3	$C_{3.6.2.2.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.4.4	$C_{3.6.2.2.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		

	С _{3.6.2.2.4.4} ^{15-20 кВ}	сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	
	С _{3.6.2.2.4.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.4.4} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.4.5	С _{3.6.2.2.4.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{3.6.2.2.4.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.4.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.4.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.4.5} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.5.1	С _{3.6.2.2.5.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.5.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.1} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.5.2	С _{3.6.2.2.5.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.5.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.2} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.5.3	С _{3.6.2.2.5.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.5.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.3} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.5.4	С _{3.6.2.2.5.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км.
	С _{3.6.2.2.5.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.5.4} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.5.5	С _{3.6.2.2.5.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального	рублей/км
	С _{3.6.2.2.5.5} ^{1-10 кВ}		

	$C_{3.6.2.2.5.5}^{15-20 \text{ кВ}}$	наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	
	$C_{3.6.2.2.5.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.5.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.6.1	$C_{3.6.2.2.6.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.6.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.6.2	$C_{3.6.2.2.6.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.6.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.6.3	$C_{3.6.2.2.6.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.6.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.6.4	$C_{3.6.2.2.6.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.6.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.6.5	$C_{3.6.2.2.6.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.6.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.6.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.7.1	$C_{3.6.2.2.7.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии,	рублей/км

	$C_{3.6.2.2.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	
	$C_{3.6.2.2.7.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.7.2	$C_{3.6.2.2.7.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.2}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.2}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.7.3	$C_{3.6.2.2.7.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.7.3}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.3}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.3}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.7.4	$C_{3.6.2.2.7.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.7.4}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.4}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.4}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.7.5	$C_{3.6.2.2.7.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.7.5}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.5}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.5}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.7.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.8.1	$C_{3.6.2.2.8.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	$C_{3.6.2.2.8.1}^{1-10 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.8.1}^{15-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.8.1}^{27,5-60 \text{ кВ}}$		
	$C_{3.6.2.2.8.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
3.6.2.2.8.2		кабельные линии,	рублей/км

	С _{3.6.2.2.8.2} ^{0,4 кВ и ниже}	прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
	С _{3.6.2.2.8.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.2} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.8.3	С _{3.6.2.2.8.3} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.8.3} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.3} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.3} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.3} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.8.4	С _{3.6.2.2.8.4} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.8.4} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.4} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.4} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.4} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.8.5	С _{3.6.2.2.8.5} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{3.6.2.2.8.5} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.5} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.5} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.8.5} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.9.1	С _{3.6.2.2.9.1} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.9.1} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.1} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.1} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.1} ^{110 кВ и выше}		
3.6.2.2.9.2	С _{3.6.2.2.9.2} ^{0,4 кВ и ниже}	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{3.6.2.2.9.2} ^{1-10 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.2} ^{15-20 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.2} ^{27,5-60 кВ}		
	С _{3.6.2.2.9.2} ^{110 кВ и выше}		

3.6.2.2.9.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.9.3	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.2.9.3		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.2.9.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.2.9.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.2.9.3		
3.6.2.2.9.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.9.4	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.2.9.4		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.2.9.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.2.9.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.2.9.4		
3.6.2.2.9.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.9.5	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырёх	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.6.2.2.9.5		
	С _{15-20 кВ} 3.6.2.2.9.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.6.2.2.9.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.6.2.2.9.5		
3.7.1.1.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.1.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.1.1.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.1.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.1.1		
3.7.1.1.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.1.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.1.1.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.1.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.1.2		
3.7.1.1.1.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.1.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляция сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.1.1.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.1.1.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.1.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.1.3		

3.7.1.1.1.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.1.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.1.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.1.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.1.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.1.4		
3.7.1.1.1.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.1.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.1.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.1.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.1.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.1.5		
3.7.1.1.2.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.2.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.2.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.2.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.2.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.2.1		
3.7.1.1.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.2.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.2.2		
3.7.1.1.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.2.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.2.3		
3.7.1.1.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.2.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.2.4		

3.7.1.1.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.2.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.2.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.2.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.2.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.2.5		
3.7.1.1.3.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.3.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.3.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.3.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.3.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.3.1		
3.7.1.1.3.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.3.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.3.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.3.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.3.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.3.2		
3.7.1.1.3.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.3.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.3.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.3.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.3.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.3.3		
3.7.1.1.3.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.3.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.3.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.3.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.3.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.3.4		
3.7.1.1.3.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.3.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.3.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.3.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.3.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.3.5		

3.7.1.1.4.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.4.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.4.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.4.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.4.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.4.1		
3.7.1.1.4.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.4.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.4.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.4.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.4.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.4.2		
3.7.1.1.4.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.4.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.4.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.4.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.4.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.4.3		
3.7.1.1.4.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.4.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.4.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.4.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.4.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.4.4		
3.7.1.1.4.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.4.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.4.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.4.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.4.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.4.5		
3.7.1.1.5.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.5.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.5.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.5.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.5.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.5.1		

3.7.1.1.5.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.5.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.5.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.5.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.5.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.5.2		
3.7.1.1.5.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.5.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.5.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.5.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.5.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.5.3		
3.7.1.1.5.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.5.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.5.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.5.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.5.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.5.4		
3.7.1.1.5.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.5.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.5.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.5.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.5.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.5.5		
3.7.1.1.6.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.6.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.6.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.6.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.6.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.6.1		
3.7.1.1.6.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.6.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.6.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.6.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.6.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.6.2		

3.7.1.1.6.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.6.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.6.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.6.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.6.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.6.3		
3.7.1.1.6.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.6.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.6.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.6.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.6.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.6.4		
3.7.1.1.6.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.6.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.6.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.6.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.6.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.6.5		
3.7.1.1.7.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.7.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.7.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.7.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.7.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.7.1		
3.7.1.1.7.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.7.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.7.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.7.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.7.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.7.2		
3.7.1.1.7.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.7.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.7.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.7.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.7.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.7.3		

3.7.1.1.7.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.7.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.7.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.7.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.7.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.7.4		
3.7.1.1.7.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.7.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.7.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.7.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.7.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.7.5		
3.7.1.1.8.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.8.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.8.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.8.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.8.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.8.1		
3.7.1.1.8.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.8.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.8.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.8.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.8.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.8.2		
3.7.1.1.8.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.8.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.8.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.8.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.8.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.8.3		
3.7.1.1.8.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.8.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.8.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.8.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.8.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.8.4		

3.7.1.1.8.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.8.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.8.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.8.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.8.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.8.5		
3.7.1.1.9.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.9.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.9.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.9.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.9.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.9.1		
3.7.1.1.9.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.9.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.9.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.9.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.9.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.9.2		
3.7.1.1.9.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.9.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.9.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.9.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.9.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.9.3		
3.7.1.1.9.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.9.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.9.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.9.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.9.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.9.4		
3.7.1.1.9.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.1.9.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.1.9.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.1.9.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.1.9.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.1.9.5		

3.7.1.2.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.1.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.1.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.1.1		
3.7.1.2.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.1.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.1.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.1.2		
3.7.1.2.1.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.1.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.1.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.1.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.1.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.1.3		
3.7.1.2.1.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.1.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.1.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.1.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.1.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.1.4		
3.7.1.2.1.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.1.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.1.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.1.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.1.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.1.5		
3.7.1.2.2.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.2.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.2.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.2.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.2.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.2.1		

3.7.1.2.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.2.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.2.2		
3.7.1.2.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.2.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.2.3		
3.7.1.2.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.2.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.2.4		
3.7.1.2.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.2.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.2.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.2.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.2.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.2.5		
3.7.1.2.3.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.3.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.3.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.3.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.3.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.3.1		
3.7.1.2.3.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.3.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.3.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.3.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.3.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.3.2		

3.7.1.2.3.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.3.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.3.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.3.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.3.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.3.3		
3.6.1.2.3.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.3.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.3.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.3.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.3.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.3.4		
3.7.1.2.3.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.3.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.3.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.3.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.3.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.3.5		
3.7.1.2.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.4.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.4.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.4.1		
3.7.1.2.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.4.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.4.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.4.2		
3.7.1.2.4.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.4.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.4.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.4.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.4.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.4.3		

3.7.1.2.4.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.4.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.4.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.4.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.4.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.4.4		
3.7.1.2.4.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.4.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.4.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.4.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.4.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.4.5		
3.7.1.2.5.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.5.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.5.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.5.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.5.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.5.1		
3.7.1.2.5.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.5.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.5.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.5.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.5.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.5.2		
3.7.1.2.5.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.5.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.5.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.5.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.5.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.5.3		
3.7.1.2.5.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.5.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.5.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.5.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.5.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.5.4		

3.7.1.2.5.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.5.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.5.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.5.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.5.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.5.5		
3.7.1.2.6.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.6.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.6.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.6.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.6.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.6.1		
3.7.1.2.6.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.6.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.6.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.6.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.6.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.6.2		
3.7.1.2.6.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.6.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.6.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.6.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.6.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.6.3		
3.7.1.2.6.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.6.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.6.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.6.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.6.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.6.4		
3.7.1.2.6.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.6.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.6.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.6.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.6.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.6.5		

3.7.1.2.7.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.7.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.7.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.7.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.7.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.7.1		
3.7.1.2.7.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.7.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.7.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.7.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.7.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.7.2		
3.7.1.2.7.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.7.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.7.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.7.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.7.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.7.3		
3.7.1.2.7.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.7.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.7.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.7.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.7.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.7.4		
3.7.1.2.7.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.7.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.7.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.7.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.7.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.7.5		
3.7.1.2.8.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.8.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.8.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.8.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.8.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.8.1		

3.7.1.2.8.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.8.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.8.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.8.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.8.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.8.2		
3.7.1.2.8.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.8.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.8.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.8.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.8.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.8.3		
3.7.1.2.8.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.8.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.8.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.8.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.8.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.8.4		
3.7.1.2.8.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.8.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.8.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.8.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.8.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.8.5		
3.7.1.2.9.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.9.1	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.9.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.9.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.9.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.9.1		
3.7.1.2.9.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.9.2	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.1.2.9.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.1.2.9.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.9.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.9.2		

3.7.1.2.9.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.9.3	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.9.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.9.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.9.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.9.3		
3.7.1.2.9.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.9.4	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.9.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.9.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.9.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.9.4		
3.7.1.2.9.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.1.2.9.5	кабельные линии подводной прокладки, одножильные с бумажной изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.1.2.9.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.1.2.9.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.1.2.9.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.1.2.9.5		
3.7.2.1.1.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.1.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.1.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.1.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.1.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.1.1		
3.7.2.1.1.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.1.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.1.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.1.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.1.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.1.2		
3.7.2.1.1.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.1.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.1.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.1.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.1.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.1.3		

3.7.2.1.1.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.1.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.1.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.1.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.1.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.1.4		
3.7.2.1.1.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.1.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.1.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.1.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.1.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.1.5		
3.7.2.1.2.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.2.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.2.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.2.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.2.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.2.1		
3.7.2.1.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.2.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.2.2		
3.7.2.1.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.2.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.2.3		
3.7.2.1.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.2.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.2.4		

3.7.2.1.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.2.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.2.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.2.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.2.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.2.5		
3.7.2.1.3.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.3.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.3.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.3.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.3.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.3.1		
3.7.2.1.3.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.3.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.3.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.3.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.3.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.3.2		
3.7.2.1.3.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.3.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.3.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.3.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.3.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.3.3		
3.7.2.1.3.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.3.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.3.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.3.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.3.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.3.4		
3.7.2.1.3.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.3.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.3.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.3.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.3.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.3.5		

3.7.2.1.4.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.4.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.4.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.4.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.4.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.4.1		
3.7.2.1.4.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.4.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.4.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.4.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.4.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.4.2		
3.7.2.1.4.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.4.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.4.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.4.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.4.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.4.3		
3.7.2.1.4.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.4.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.4.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.4.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.4.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.4.4		
3.7.2.1.4.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.4.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.4.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.4.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.4.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.4.5		
3.7.2.1.5.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.5.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.5.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.5.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.5.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.5.1		

3.7.2.1.5.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.5.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.5.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.5.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.5.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.5.2		
3.7.2.1.5.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.5.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.5.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.5.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.5.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.5.3		
3.7.2.1.5.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.5.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.5.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.5.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.5.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.5.4		
3.7.2.1.5.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.5.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.5.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.5.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.5.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.5.5		
3.7.2.1.6.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.6.1	кабельные линии, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.6.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.6.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.6.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.6.1		
3.7.2.1.6.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.6.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.6.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.6.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.6.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.6.2		

3.7.2.1.6.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.6.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.6.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.6.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.6.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.6.3		
3.7.2.1.6.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.6.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.6.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.6.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.6.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.6.4		
3.7.2.1.6.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.6.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.6.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.6.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.6.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.6.5		
3.7.2.1.7.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.7.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.7.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.7.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.7.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.7.1		
3.7.2.1.7.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.7.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.7.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.7.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.7.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.7.2		
3.7.2.1.7.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.7.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.7.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.7.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.7.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.7.3		

3.7.2.1.7.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.7.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.7.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.7.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.7.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.7.4		
3.7.2.1.7.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.7.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.7.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.7.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.7.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.7.5		
3.7.2.1.8.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.8.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.8.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.8.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.8.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.8.1		
3.7.2.1.8.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.8.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.8.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.8.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.8.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.8.2		
3.7.2.1.8.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.8.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.8.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.8.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.8.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.8.3		
3.7.2.1.8.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.8.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.1.8.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.1.8.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.8.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.8.4		

3.7.2.1.8.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.8.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.8.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.8.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.8.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.8.5		
3.7.2.1.9.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.9.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.9.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.9.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.9.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.9.1		
3.7.2.1.9.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.9.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.9.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.9.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.9.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.9.2		
3.7.2.1.9.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.9.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.9.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.9.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.9.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.9.3		
3.7.2.1.9.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.9.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.9.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.9.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.9.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.9.4		
3.7.2.1.9.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.1.9.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода свыше 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.1.9.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.1.9.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.1.9.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.1.9.5		

3.7.2.2.1.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.1.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.1.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.1.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.1.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.1.1		
3.7.2.2.1.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.1.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.1.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.1.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.1.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.1.2		
3.7.2.2.1.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.1.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.1.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.1.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.1.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.1.3		
3.7.2.2.1.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.1.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.1.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.1.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.1.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.1.4		
3.7.2.2.1.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.1.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.1.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.1.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.1.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.1.5		
3.7.2.2.2.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.2.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.2.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.2.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.2.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.2.1		

3.7.2.2.2.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.2.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.2.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.2.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.2.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.2.2		
3.7.2.2.2.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.2.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.2.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.2.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.2.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.2.3		
3.7.2.2.2.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.2.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.2.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.2.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.2.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.2.4		
3.7.2.2.2.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.2.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.2.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.2.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.2.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.2.5		
3.7.2.2.3.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.3.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.3.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.3.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.3.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.3.1		
3.7.2.2.3.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.3.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.3.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.3.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.3.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.3.2		

3.7.2.2.3.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.3.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.3.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.3.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.3.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.3.3		
3.7.2.2.3.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.3.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.3.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.3.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.3.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.3.4		
3.7.2.2.3.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.3.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.3.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.3.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.3.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.3.5		
3.7.2.2.4.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.4.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.4.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.4.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.4.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.4.1		
3.7.2.2.4.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.4.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.4.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.4.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.4.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.4.2		
3.7.2.2.4.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.4.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.4.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.4.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.4.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.4.3		

3.7.2.2.4.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.4.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.4.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.4.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.4.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.4.4		
3.7.2.2.4.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.4.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.4.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.4.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.4.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.4.5		
3.7.2.2.5.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.5.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.5.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.5.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.5.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.5.1		
3.7.2.2.5.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.5.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.5.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.5.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.5.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.5.2		
3.7.2.2.5.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.5.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.5.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.5.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.5.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.5.3		
3.7.2.2.5.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.5.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.5.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.5.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.5.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.5.4		

3.7.2.2.5.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.5.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.5.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.5.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.5.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.5.5		
3.7.2.2.6.1	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.6.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.6.1		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.6.1		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.6.1		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.6.1		
3.7.2.2.6.2	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.6.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.6.2		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.6.2		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.6.2		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.6.2		
3.7.2.2.6.3	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.6.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.6.3		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.6.3		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.6.3		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.6.3		
3.7.2.2.6.4	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.6.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.6.4		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.6.4		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.6.4		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.6.4		
3.7.2.2.6.5	С _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.6.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	С _{1-10 кВ} 3.7.2.2.6.5		
	С _{15-20 кВ} 3.7.2.2.6.5		
	С _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.6.5		
	С _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.6.5		

3.7.2.2.7.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.7.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.7.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.7.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.7.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.7.1		
3.7.2.2.7.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.7.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.7.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.7.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.7.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.7.2		
3.7.2.2.7.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.7.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.7.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.7.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.7.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.7.3		
3.7.2.2.7.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.7.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.7.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.7.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.7.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.7.4		
3.7.2.2.7.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.7.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.7.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.7.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.7.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.7.5		
3.7.2.2.8.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.8.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.8.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.8.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.8.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.8.1		

3.7.2.2.8.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.8.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.8.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.8.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.8.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.8.2		
3.7.2.2.8.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.8.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.8.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.8.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.8.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.8.3		
3.7.2.2.8.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.8.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.8.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.8.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.8.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.8.4		
3.7.2.2.8.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.8.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.8.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.8.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.8.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.8.5		
3.7.2.2.9.1	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.9.1	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с одной трубой в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.9.1		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.9.1		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.9.1		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.9.1		
3.7.2.2.9.2	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.9.2	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с двумя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.9.2		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.9.2		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.9.2		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.9.2		

3.7.2.2.9.3	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.9.3	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с тремя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.9.3		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.9.3		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.9.3		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.9.3		
3.7.2.2.9.4	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.9.4	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с четырьмя трубами в скважине	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.9.4		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.9.4		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.9.4		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.9.4		
3.7.2.2.9.5	C _{0,4 кВ и ниже} 3.7.2.2.9.5	кабельные линии подводной прокладки, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода более 800 квадратных мм с количеством труб в скважине более четырех	рублей/км
	C _{1-10 кВ} 3.7.2.2.9.5		
	C _{15-20 кВ} 3.7.2.2.9.5		
	C _{27,5-60 кВ} 3.7.2.2.9.5		
	C _{110 кВ и выше} 3.7.2.2.9.5		
4.1.1	C _{0,4 кВ и ниже} 4.1.1	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно	рублей/шт
	C _{1-20 кВ} 4.1.1		
	C _{27,5 кВ} 4.1.1		
	C _{35 кВ} 4.1.1		
	C _{110 кВ и выше} 4.1.1		
4.1.2	C _{0,4 кВ и ниже} 4.1.2	реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно	рублей/шт
	C _{1-20 кВ} 4.1.2		
	C _{27,5 кВ} 4.1.2		
	C _{35 кВ} 4.1.2		
	C _{110 кВ и выше} 4.1.2		
4.1.3	C _{0,4 кВ и ниже} 4.1.3	реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно	рублей/шт
	C _{1-20 кВ} 4.1.3		
	C _{27,5 кВ} 4.1.3		
	C _{35 кВ} 4.1.3		
	C _{110 кВ и выше} 4.1.3		

4.1.4	$C_{4.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.1.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.1.5	$C_{4.1.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	реклоузеры номинальным током свыше 1000 А	рублей/шт
	$C_{4.1.5}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.5}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.5}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.1.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.2.1	$C_{4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.2.2	$C_{4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	линейные разъединители номинальным током от 100 до 250 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.2.3	$C_{4.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.2.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.2.4	$C_{4.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.2.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

4.2.5	$C_{4.2.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	линейные разъединители номинальным током свыше 1000 А	рублей/шт
	$C_{4.2.5}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.5}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.5}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.2.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.3.1	$C_{4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током до 100 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.3.2	$C_{4.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током от 100 до 250 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.3.3	$C_{4.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током от 250 до 500 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.3.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.3.4	$C_{4.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током от 500 до 1000 А включительно	рублей/шт
	$C_{4.3.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.3.5	$C_{4.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов, номинальным током свыше 1000 А	рублей/шт
	$C_{4.3.5}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.5}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.5}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.3.5}^{110 \text{ кВ и выше}}$		

4.4.1.1	С _{4.4.1.1} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.1.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.1.1} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.1.1} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.1.1} ^{110 кВ и выше}		
4.4.1.2	С _{4.4.1.2} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.1.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.1.2} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.1.2} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.1.2} ^{110 кВ и выше}		
4.4.1.3	С _{4.4.1.3} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.1.3} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.1.3} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.1.3} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.1.3} ^{110 кВ и выше}		
4.4.1.4	С _{4.4.1.4} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	С _{4.4.1.4} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.1.4} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.1.4} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.1.4} ^{110 кВ и выше}		
4.4.2.1	С _{4.4.2.1} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.2.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.2.1} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.2.1} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.2.1} ^{110 кВ и выше}		
4.4.2.2	С _{4.4.2.2} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.2.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.2.2} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.2.2} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.2.2} ^{110 кВ и выше}		

4.4.2.3	С _{4.4.2.3} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.2.3} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.2.3} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.2.3} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.2.3} ^{110 кВ и выше}		
4.4.2.4	С _{4.4.2.4} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	С _{4.4.2.4} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.2.4} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.2.4} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.2.4} ^{110 кВ и выше}		
4.4.3.1	С _{4.4.3.1} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.3.1} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.3.1} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.3.1} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.3.1} ^{110 кВ и выше}		
4.4.3.2	С _{4.4.3.2} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.3.2} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.3.2} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.3.2} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.3.2} ^{110 кВ и выше}		
4.4.3.3	С _{4.4.3.3} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	С _{4.4.3.3} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.3.3} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.3.3} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.3.3} ^{110 кВ и выше}		
4.4.3.4	С _{4.4.3.4} ^{0,4 кВ и ниже}	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	С _{4.4.3.4} ^{1-20 кВ}		
	С _{4.4.3.4} ^{27,5 кВ}		
	С _{4.4.3.4} ^{35 кВ}		
	С _{4.4.3.4} ^{110 кВ и выше}		

4.4.4.1	$C_{4.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.4.2	$C_{4.4.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.4.3	$C_{4.4.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.4.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.4.4	$C_{4.4.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.4.4.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.5.1	$C_{4.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.5.2	$C_{4.4.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.2}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.4.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.5.3	$C_{4.4.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.4.5.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.4.5.4	$C_{4.4.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.4.5.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.4.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.1.1	$C_{4.5.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.1.2	$C_{4.5.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.1.3	$C_{4.5.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.1.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.1.4	$C_{4.5.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.5.1.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.1.4}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.5.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.2.1	$C_{4.5.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.2.2	$C_{4.5.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.2.3	$C_{4.5.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.2.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.2.4	$C_{4.5.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.5.2.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.3.1	$C_{4.5.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.3.2	$C_{4.5.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10	рублей/шт
	$C_{4.5.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.2}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.5.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$	включительно	
4.5.3.3	$C_{4.5.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.3.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.3.4	$C_{4.5.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.5.3.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.4.1	$C_{4.5.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.4.2	$C_{4.5.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.4.3	$C_{4.5.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.4.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.4.4	$C_{4.5.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.5.4.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.4.4}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.5.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.5.1	$C_{4.5.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.5.2	$C_{4.5.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.5.3	$C_{4.5.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.5.5.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.5.5.4	$C_{4.5.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.5.5.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.5.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.1.1	$C_{4.6.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.1.2	$C_{4.6.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.1.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.2}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.6.1.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.1.3	$C_{4.6.1.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.1.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.1.4	$C_{4.6.1.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.6.1.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.1.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.2.1	$C_{4.6.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.2.2	$C_{4.6.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.2.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.2.3	$C_{4.6.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.2.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.2.4	$C_{4.6.2.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.6.2.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.2.4}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.6.2.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.3.1	$C_{4.6.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.3.2	$C_{4.6.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.3.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.3.3	$C_{4.6.3.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.3.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.3.4	$C_{4.6.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.6.3.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.3.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.4.1	$C_{4.6.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.4.2	$C_{4.6.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.2}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.6.4.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.4.3	$C_{4.6.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.4.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.4.4	$C_{4.6.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.6.4.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.4}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.4.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.5.1	$C_{4.6.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.1}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.1}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.1}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.5.2	$C_{4.6.5.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.5.2}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.2}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.2}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.2}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.5.3	$C_{4.6.5.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	рублей/шт
	$C_{4.6.5.3}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.3}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.3}^{35 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
4.6.5.4	$C_{4.6.5.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	переключательные пункты номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек свыше 15	рублей/шт
	$C_{4.6.5.4}^{1-20 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.4}^{27,5 \text{ кВ}}$		
	$C_{4.6.5.4}^{35 \text{ кВ}}$		

	$C_{4.6.5.4}^{110 \text{ кВ и выше}}$		
5.1.1.1	$C_{5.1.1.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.1.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.1.1.2	$C_{5.1.1.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.1.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.1.1.3	$C_{5.1.1.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.1.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.1.1.4	$C_{5.1.1.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.1.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.1.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		

5.1.2.1	$C_{5.1.2.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.2.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.1.2.2	$C_{5.1.2.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.2.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.2}^{10/3,3 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
5.1.2.3	$C_{5.1.2.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.2.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.1.2.4	$C_{5.1.2.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.2.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.4}^{27,5/10 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.2.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		

	$C_{5.1.2.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.3.1	$C_{5.1.3.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.3.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.3.2	$C_{5.1.3.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.3.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
5.1.3.3	$C_{5.1.3.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.3.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.3.4	$C_{5.1.3.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.3.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.3.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		

	$C_{5.1.3.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.4.1	$C_{5.1.4.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.4.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{27,5/10} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.4.2	$C_{5.1.4.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.4.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{27,5/10} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
5.1.4.3	$C_{5.1.4.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.4.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.4.4	$C_{5.1.4.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.4.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.1.4.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		

	$C_{5.1.4.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.4.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.4.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.5.1	$C_{5.1.5.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.5.2	$C_{5.1.5.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.5.3	$C_{5.1.5.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.5.4	$C_{5.1.5.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт

	$C_{5.1.5.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.5.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.6.1	$C_{5.1.6.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.6.2	$C_{5.1.6.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.6.3	$C_{5.1.6.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.6.4	$C_{5.1.6.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт

	$C_{5.1.6.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.6.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.7.1	$C_{5.1.7.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.7.2	$C_{5.1.7.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.7.3	$C_{5.1.7.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.7.4	$C_{5.1.7.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт

	$C_{5.1.7.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.7.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.8.1	$C_{5.1.8.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.8.2	$C_{5.1.8.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.8.3	$C_{5.1.8.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.8.4	$C_{5.1.8.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт

	$C_{5.1.8.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.8.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.9.1	$C_{5.1.9.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.9.2	$C_{5.1.9.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.9.3	$C_{5.1.9.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.9.4	$C_{5.1.9.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт

	$C_{5.1.9.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.9.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.1.10.1	$C_{5.1.10.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.10.2	$C_{5.1.10.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{27,5/10} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{10/3,3} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.10.3	$C_{5.1.10.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{27,5/10} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.10.4	$C_{5.1.10.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$ $C_{5.1.10.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно	рублей/кВт

	$C_{5.1.10.4}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.1.10.4}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.1.10.4}^{27,5/10}$ кВ $C_{5.1.10.4}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.1.10.4}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.1.10.4}^{6/20/(20/6)}$ кВ	встроенного типа	
5.1.11.1	$C_{5.1.11.1}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.1.11.1}^{6/20/(20/6)}$ кВ	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.11.2	$C_{5.1.11.2}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{10/3,3}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.1.11.2}^{6/20/(20/6)}$ кВ	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.11.3	$C_{5.1.11.3}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.1.11.3}^{6/20/(20/6)}$ кВ	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.11.4	$C_{5.1.11.4}^{6/0,4}$ кВ	однотрансформаторные подстанции (за исключением	рублей/кВт

	$C_{5.1.11.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.11.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.11.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.11.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.11.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.11.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно встроенного типа	
5.1.12.1	$C_{5.1.12.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.12.2	$C_{5.1.12.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{10/3,3 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.12.3	$C_{5.1.12.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.1.12.4	$C_{5.1.12.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением	рублей/кВт

	$C_{5.1.12.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{10/3,3 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.12.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно встроенного типа	
5.1.13.1	$C_{5.1.13.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.1.13.2	$C_{5.1.13.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{10/3,3 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
5.1.13.3	$C_{5.1.13.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.1.13.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА блочного типа	рублей/кВт

5.1.13.4	$C_{5.1.13.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.1.13.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.13.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.13.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.13.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.13.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.1.13.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.1.1	$C_{5.2.1.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.1.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.1.2	$C_{5.2.1.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.1.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.1.3	$C_{5.2.1.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.1.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.1.4	$C_{5.2.1.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.1.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.1.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		

	$C_{5.2.1.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.1.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.2.1	$C_{5.2.2.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.2.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.2.2	$C_{5.2.2.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.2.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.2.3	$C_{5.2.2.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.2.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.2.4	$C_{5.2.2.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.2.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.2.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		

	$C_{5.2.2.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.3.1	$C_{5.2.3.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.3.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.3.2	$C_{5.2.3.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.3.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.3.3	$C_{5.2.3.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.3.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.3.4	$C_{5.2.3.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.3.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.4}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.3.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		

5.2.4.1	$C_{5.2.4.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.4.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.4.2	$C_{5.2.4.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.4.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.4.3	$C_{5.2.4.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.4.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.4.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.5.1	$C_{5.2.5.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.5.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.5.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.5.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.5.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.5.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$		
	$C_{5.2.5.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$		
5.2.5.2	$C_{5.2.5.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за	рублей/кВт

	$C_{5.2.5.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.5.3	$C_{5.2.5.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.5.4	$C_{5.2.5.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.5.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.6.1	$C_{5.2.6.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.6.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.6.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.6.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.6.1}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.6.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт

	$C_{5.2.6.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.6.2	$C_{5.2.6.2}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.6.2}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.2}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.2}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.2}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.2}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.2}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.6.3	$C_{5.2.6.3}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.6.3}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.3}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.3}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.3}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.3}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.3}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.6.4	$C_{5.2.6.4}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.6.4}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.4}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.4}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.4}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.6.4}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		
5.2.7.1	$C_{5.2.7.1}^{6/0,4} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.7.1}^{10/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.7.1}^{20/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.7.1}^{27,5/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.7.1}^{6/10/(10/6)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.7.1}^{10/20/(20/10)} \text{ кВ}$		
	$C_{5.2.7.1}^{6/20/(20/6)} \text{ кВ}$		

5.2.7.2	$C_{5.2.7.2}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.7.2}^{10/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.2}^{20/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.2}^{27,5/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.2}^{6/10/(10/6)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.2}^{10/20/(20/10)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.2}^{6/20/(20/6)}$ кВ		
5.2.7.3	$C_{5.2.7.3}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.7.3}^{10/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.3}^{20/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.3}^{27,5/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.3}^{6/10/(10/6)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.3}^{10/20/(20/10)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.3}^{6/20/(20/6)}$ кВ		
5.2.7.4	$C_{5.2.7.4}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.7.4}^{10/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.4}^{20/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.4}^{27,5/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.7.4}^{6/10/(10/6)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.4}^{10/20/(20/10)}$ кВ		
	$C_{5.2.7.4}^{6/20/(20/6)}$ кВ		
5.2.8.1	$C_{5.2.8.1}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
	$C_{5.2.8.1}^{10/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.8.1}^{20/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.8.1}^{27,5/0,4}$ кВ		
	$C_{5.2.8.1}^{6/10/(10/6)}$ кВ		
	$C_{5.2.8.1}^{10/20/(20/10)}$ кВ		
	$C_{5.2.8.1}^{6/20/(20/6)}$ кВ		
5.2.8.2	$C_{5.2.8.2}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за	рублей/кВт

	$C_{5.2.8.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.8.3	$C_{5.2.8.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.8.4	$C_{5.2.8.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.8.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.9.1	$C_{5.2.9.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.2.9.2	$C_{5.2.9.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.9.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до	рублей/кВт

	$C_{5.2.9.2}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.2}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.2}^{27,5/10}$ кВ $C_{5.2.9.2}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.9.2}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.9.2}^{6/20/(20/6)}$ кВ	2000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.9.3	$C_{5.2.9.3}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.9.3}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.9.4	$C_{5.2.9.4}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.9.4}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.10.1	$C_{5.2.10.1}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.10.1}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.2.10.2	$C_{5.2.10.2}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.2}^{10/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до	рублей/кВт

	$C_{5.2.10.2}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.2}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.2}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.10.2}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.10.2}^{6/20/(20/6)}$ кВ	2500 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.10.3	$C_{5.2.10.3}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{27,5/10}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.10.3}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.10.4	$C_{5.2.10.4}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{27,5/10}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.10.4}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.11.1	$C_{5.2.11.1}^{6/0,4}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{10/0,4}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{20/0,4}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{27,5/0,4}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{6/10/(10/6)}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{10/20/(20/10)}$ кВ $C_{5.2.11.1}^{6/20/(20/6)}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.2.11.2	$C_{5.2.11.2}^{6/0,4}$ кВ	двухтрансформаторные и более подстанции (за	рублей/кВт

	$C_{5.2.11.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.11.3	$C_{5.2.11.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.11.4	$C_{5.2.11.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.11.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА до 3150 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.12.1	$C_{5.2.12.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.2.12.2	$C_{5.2.12.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за	рублей/кВт

	$C_{5.2.12.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
5.2.12.3	$C_{5.2.12.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно блочного типа	рублей/кВт
5.2.12.4	$C_{5.2.12.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.12.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 3150 кВА до 4000 кВА включительно встроенного типа	рублей/кВт
5.2.13.1	$C_{5.2.13.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.1}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА столбового/мачтового типа	рублей/кВт
5.2.13.2	$C_{5.2.13.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за	рублей/кВт

	$C_{5.2.13.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2.3}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.2}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА шкафного или киоскового типа	
5.2.13.3	$C_{5.2.13.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.3}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА блочного типа	рублей/кВт
5.2.13.4	$C_{5.2.13.4}^{6/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{20/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{27,5/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{27,5/10 \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{6/10/(10/6) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{10/20/(20/10) \text{ кВ}}$ $C_{5.2.13.4}^{6/20/(20/6) \text{ кВ}}$	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА встроенного типа	рублей/кВт
6.1.1.1	$C_{6.1.1.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{6.1.1.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
6.1.1.2	$C_{6.1.1.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$ $C_{6.1.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	Распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
6.1.2.1	$C_{6.1.2.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные	рублей/кВт

	$C_{6.1.2.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно открытого типа	
6.1.2.2	$C_{6.1.2.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.2.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.3.1	$C_{6.1.3.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.3.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.3.2	$C_{6.1.3.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.3.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.4.1	$C_{6.1.4.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.4.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.4.2	$C_{6.1.4.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.4.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.5.1	$C_{6.1.5.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.5.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.5.2	$C_{6.1.5.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.5.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.6.1	$C_{6.1.6.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.6.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.6.2	$C_{6.1.6.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.6.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.7.1	$C_{6.1.7.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.7.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		

6.1.7.2	$C_{6.1.7.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.7.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.8.1	$C_{6.1.8.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.8.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.8.2	$C_{6.1.8.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.8.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.9.1	$C_{6.1.9.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.9.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.9.2	$C_{6.1.9.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.9.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.10.1	$C_{6.1.10.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.10.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.10.2	$C_{6.1.10.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.10.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.11.1	$C_{6.1.11.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 2500 до 3150 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.11.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.1.2	$C_{6.1.1.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 2500 до 3150 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.12.1	$C_{6.1.12.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью свыше 3150 кВА открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.1.12.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.1.12.2	$C_{6.1.12.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью свыше 3150 кВА закрытого	рублей/кВт
	$C_{6.1.12.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		

		типа	
6.2.1.1	$C_{6.2.1.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.1.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.1.2	$C_{6.2.1.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.2.1	$C_{6.2.2.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.2.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.2.2	$C_{6.2.2.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.2.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.3.1	$C_{6.2.3.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.3.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.3.2	$C_{6.2.3.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.3.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.4.1	$C_{6.2.4.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.4.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.4.2	$C_{6.2.4.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.4.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.5.1	$C_{6.2.5.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.5.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.5.2	$C_{6.2.5.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.5.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.6.1	$C_{6.2.6.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от	рублей/кВт

	$C_{6.2.6.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	630 до 1000 кВА включительно открытого типа	
6.2.6.2	$C_{6.2.6.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.6.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно закрытого типа	
6.2.7.1	$C_{6.2.7.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.7.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно открытого типа	
6.2.7.2	$C_{6.2.7.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА	
	$C_{6.2.7.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно закрытого типа	
6.2.8.1	$C_{6.2.8.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.8.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно открытого типа	
6.2.8.2	$C_{6.2.8.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.8.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно закрытого типа	
6.2.9.1	$C_{6.2.9.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.9.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно открытого типа	
6.2.9.2	$C_{6.2.9.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.9.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно закрытого типа	
6.2.10.1	$C_{6.2.10.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.10.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно открытого типа	
6.2.10.2	$C_{6.2.10.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.10.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно закрытого типа	
6.2.11.1	$C_{6.2.11.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2500 до 3150 кВА	рублей/кВт
	$C_{6.2.11.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	включительно открытого типа	
6.2.11.2	$C_{6.2.11.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные	рублей/кВт

	$C_{6.2.11.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$	подстанции мощностью от 2500 до 3150 кВА включительно закрытого типа	
6.2.12.1	$C_{6.2.12.1}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 3150 кВА открытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.12.1}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
6.2.12.2	$C_{6.2.12.2}^{6(10)/0,4 \text{ кВ}}$	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью свыше 3150 кВА закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{6.2.12.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$		
7.1.1.1	$C_{7.1.1.1}^{35/6(10) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.1.1}^{35/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.1}^{110/35 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.1}^{110/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.1}^{110/35/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.1}^{150/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.1}^{150/35/6(10) \text{ кВ}}$		
7.1.1.2	$C_{7.1.1.2}^{35/6(10) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.1.2}^{35/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.2}^{110/35 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.2}^{110/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.2}^{110/35/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.2}^{150/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.1.2}^{150/35/6(10) \text{ кВ}}$		
7.1.2.1	$C_{7.1.2.1}^{35/6(10) \text{ кВ}}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.2.1}^{35/0,4 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.2.1}^{110/35 \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.2.1}^{110/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.2.1}^{110/35/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.2.1}^{150/6(10) \text{ кВ}}$		
	$C_{7.1.2.1}^{150/35/6(10) \text{ кВ}}$		

7.1.2.2	$C_{7.1.2.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.2.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.2.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.2.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.2.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.2.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.2.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.3.1	$C_{7.1.3.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.3.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.3.2	$C_{7.1.3.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.3.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.3.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.4.1	$C_{7.1.4.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.4.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.1.4.2	$C_{7.1.4.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.4.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.4.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.5.1	$C_{7.1.5.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 МВА до 32 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.5.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.5.2	$C_{7.1.5.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 МВА до 32 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.5.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.5.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.6.1	$C_{7.1.6.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.6.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.1.6.2	$C_{7.1.6.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.6.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.6.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.7.1	$C_{7.1.7.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.7.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.7.2	$C_{7.1.7.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.7.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.7.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.8.1	$C_{7.1.8.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 63 МВА до 80 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.8.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.1.8.2	$C_{7.1.8.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 63 МВА до 80 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.8.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.8.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.9.1	$C_{7.1.9.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 80 МВА до 100 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.9.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.9.2	$C_{7.1.9.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью от 80 МВА до 100 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.9.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.9.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.1.10.1	$C_{7.1.10.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью свыше 100 МВА открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.10.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.1.10.2	$C_{7.1.10.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	однотрансформаторные подстанции мощностью свыше 100 МВА закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.1.10.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.1.10.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.1.1	$C_{7.2.1.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.1.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.1.2	$C_{7.2.1.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.1.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.1.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.2.1	$C_{7.2.2.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.2.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.2.2.2	$C_{7.2.2.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.2.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.2.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.3.1	$C_{7.2.3.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.3.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.3.2	$C_{7.2.3.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.3.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.3.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.4.1	$C_{7.2.4.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.4.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.2.4.2	$C_{7.2.4.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.4.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.4.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.5.1	$C_{7.2.5.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 25 МВА до 32 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.5.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.5.2	$C_{7.2.5.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 25 МВА до 32 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.5.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.5.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.6.1	$C_{7.2.6.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.6.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.2.6.2	$C_{7.2.6.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.6.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.6.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.7.1	$C_{7.2.7.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.7.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.7.2	$C_{7.2.7.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 40 МВА до 63 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.7.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.7.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.8.1	$C_{7.2.8.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 63 МВА до 80 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.8.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.2.8.2	$C_{7.2.8.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 63 МВА до 80 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.8.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.8.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.9.1	$C_{7.2.9.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 80 МВА до 100 МВА включительно открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.9.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.9.2	$C_{7.2.9.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 80 МВА до 100 МВА включительно закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.9.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.9.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
7.2.10.1	$C_{7.2.10.1}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью свыше 100 МВА открытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.10.1}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.1}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.1}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.1}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.1}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.1}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		

7.2.10.2	$C_{7.2.10.2}^{35/6(10)} \text{ кВ}$	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью свыше 100 МВА закрытого типа	рублей/кВт
	$C_{7.2.10.2}^{35/0,4} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.2}^{110/35} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.2}^{110/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.2}^{110/35/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.2}^{150/6(10)} \text{ кВ}$		
	$C_{7.2.10.2}^{150/35/6(10)} \text{ кВ}$		
8.1.1	$C_{8.1.1}^{0,4} \text{ кВ и ниже}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	рублей за точку учета
	$C_{8.1.1}^{1-20} \text{ кВ}$		
8.1.2	$C_{8.1.2}^{0,4} \text{ кВ и ниже}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения	рублей за точку учета
	$C_{8.1.2}^{1-20} \text{ кВ}$		
	$C_{8.1.2}^{35} \text{ кВ}$		
	$C_{8.1.2}^{110} \text{ кВ и выше}$		
8.1.3	$C_{8.1.3}^{1-10} \text{ кВ}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения	рублей за точку учета
	$C_{8.1.3}^{20} \text{ кВ}$		
	$C_{8.1.3}^{35} \text{ кВ}$		
	$C_{8.1.3}^{110} \text{ кВ и выше}$		
8.2.1	$C_{8.2.1}^{0,4} \text{ кВ и ниже}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	рублей за точку учета
	$C_{8.2.1}^{1-20} \text{ кВ}$		
8.2.2	$C_{8.2.2}^{0,4} \text{ кВ и ниже}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	рублей за точку учета
	$C_{8.2.2}^{1-20} \text{ кВ}$		
	$C_{8.2.2}^{35} \text{ кВ}$		
	$C_{8.2.2}^{110} \text{ кВ и выше}$		
8.2.3	$C_{8.2.3}^{1-10} \text{ кВ}$	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	рублей за точку учета
	$C_{8.2.3}^{20} \text{ кВ}$		
	$C_{8.2.3}^{35} \text{ кВ}$		
	$C_{8.2.3}^{110} \text{ кВ и выше}$		

